

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación julio 2012

<b>Energia Mayakan S de RL de CV</b>					
julio-2012 FECHA: (dd/mm/aa)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/07/2012	9.4304		9.5909	9.8503	8.0000
02/07/2012	9.4488		9.5456	9.7217	8.0000
03/07/2012	9.3055		9.4703	9.7210	8.0000
04/07/2012	9.6009		9.4424	9.6089	8.0000
05/07/2012	9.6291		9.3261	9.6588	8.0000
06/07/2012	9.5564		9.3493	9.4791	8.0000
07/07/2012	9.1956			9.7752	8.0000
08/07/2012	9.3390			9.7987	8.0000
09/07/2012	9.2157			9.7656	8.0000
10/07/2012	9.3171	9.3359		9.4121	8.0000
11/07/2012	9.2752	9.3323		9.5332	8.0000
12/07/2012	9.9047	9.5313		9.3907	8.0000
13/07/2012	9.6933	9.8394	9.2865	9.5356	8.0000
14/07/2012	9.6638	9.6053	9.2568	9.4975	8.0000
15/07/2012	10.0048	9.8397	9.8536	9.4592	8.0000
16/07/2012	9.7743	9.9810	9.6678	10.1758	8.0000
17/07/2012	9.9581	9.7822	9.6187	9.8286	8.0000
18/07/2012	9.5131	9.7518	9.9693	9.9071	8.0000
19/07/2012	9.8780	9.6400	9.7380	10.1836	8.0000
20/07/2012	9.4804	9.8044	9.9444	9.8805	8.0000
21/07/2012	9.4171	9.4436	9.4859	10.1748	8.0000
22/07/2012	9.6344	9.3584	9.8386	9.7452	8.0000
23/07/2012	9.3171				8.0000
24/07/2012	9.3500				8.0000
25/07/2012	9.6412				8.0000
26/07/2012					8.0000
27/07/2012					8.0000
28/07/2012					8.0000
29/07/2012					8.0000
30/07/2012					8.0000
31/07/2012					8.0000