

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación marzo 2013

Energía Mayakan S de RL de CV					
marzo-2013	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
FECHA: (dd/mm/aa)	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/03/2013	7.0936	7.6584	8.5787	7.9683	8.0000
02/03/2013	7.4780	6.8092	7.8297	8.4790	8.0000
03/03/2013	7.3763	6.9847	8.0940	7.9301	8.0000
04/03/2013	8.3229	7.1338	7.9968	8.1922	8.0000
05/03/2013	8.3507	8.0366	6.9443	7.6679	8.0000
06/03/2013	8.4141	7.7004	7.3140	6.9167	8.0000
07/03/2013	8.9687	8.2947	7.9059	7.3669	8.0000
08/03/2013	8.3778	8.3956	8.3014	8.0768	8.0000
09/03/2013	8.4896	8.2045	8.3315	8.2685	8.0000
10/03/2013	8.8178	7.9771	9.1549	8.5144	8.0000
11/03/2013	8.6622	8.4761	8.4317	9.2019	8.0000
12/03/2013	8.7812	7.9729	8.3991	8.3531	8.0000
13/03/2013	8.7902	8.3575	8.8548	8.3411	8.0000
14/03/2013	8.8392	8.2362		8.9461	8.0000
15/03/2013	9.1340	8.3428	8.7010	8.4176	8.0000
16/03/2013	9.9097	9.1208		8.7990	8.0000
17/03/2013	9.5241	9.2687	8.6927	8.7122	8.0000
18/03/2013	8.7139	8.4936		8.7713	8.0000
19/03/2013	8.5607	8.2946	9.7349	9.4597	8.0000
20/03/2013	8.6362	8.1569	9.4854	9.6894	8.0000
21/03/2013	8.7393	8.0548	8.6060	8.9541	8.0000
22/03/2013	9.6269	8.5254	8.6151	8.7667	8.0000
23/03/2013	9.0537	9.0955	8.6463	8.5720	8.0000
24/03/2013	7.2649	7.4497	8.5304	8.3770	8.0000
25/03/2013	7.9281	7.0061	9.4705	9.1686	8.0000
26/03/2013	8.5180	8.1242	8.8134	9.4758	8.0000
27/03/2013	8.0250	7.8114	6.9606	7.9357	8.0000
28/03/2013	8.1746	7.4820	8.2749	7.2435	8.0000
29/03/2013	8.4343	7.8395	8.3295	8.5256	8.0000
30/03/2013	8.8703	8.1105	7.8890	8.2403	8.0000
31/03/2013	8.9424	8.5052	8.1522	7.9048	8.0000