

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación abril 2013

Energia Mayakan S de RL de CV					
abril-2013 FECHA: (dd/mm/aa)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/04/2013	8.8355	8.1448	8.3921	8.2293	8.0000
02/04/2013	8.5982	8.1455	8.8567	8.5683	8.0000
03/04/2013	8.7379	8.1068	8.7160	8.8946	8.0000
04/04/2013	8.2687	7.9920	8.7733	8.6956	8.0000
05/04/2013	8.5083	7.8958	8.4007	8.8440	8.0000
06/04/2013	8.4900	8.2712	8.6856	8.3498	8.0000
07/04/2013	7.8803	8.2782	8.1596	8.7227	8.0000
08/04/2013	8.0732	8.2706	8.3221	8.4125	8.0000
09/04/2013	8.2829	8.2823	8.5394	8.6323	8.0000
10/04/2013	8.4383	8.2799	7.7194	8.3073	8.0000
11/04/2013	8.1113	7.8732	8.1208	7.8546	8.0000
12/04/2013	6.7667	7.4502	8.2418	8.4421	8.0000
13/04/2013	6.3459	5.8253	8.3130	8.3041	8.0000
14/04/2013	7.8299	6.3547	7.9260	8.2155	8.0000
15/04/2013	8.0829	7.8845	6.6129	7.8826	8.0000
16/04/2013	7.5252	6.8436	6.1582	6.5108	8.0000
17/04/2013	7.0971	6.3973	7.6718	5.6174	8.0000
18/04/2013	6.4974	6.4680	7.9320	8.1978	8.0000
19/04/2013	7.8226	6.7206	7.0251	7.5620	8.0000
20/04/2013	8.2067	7.5813	7.0893	6.9496	8.0000
21/04/2013	8.3644	7.9695	6.4043	6.8860	8.0000
22/04/2013	8.2731	7.7887	7.6091	6.5994	8.0000
23/04/2013	8.4256	7.6789	8.1253	7.9107	8.0000
24/04/2013	8.9354	8.1903	8.2451	8.3382	8.0000
25/04/2013	8.8945	8.5825	8.1449	8.2531	8.0000
26/04/2013	8.6518	8.1048	8.3031	8.1263	8.0000
27/04/2013	8.3909	8.1234	8.8050	8.5253	8.0000
28/04/2013	7.4786	7.7425	8.7841	8.9985	8.0000
29/04/2013	7.8148	6.8893	8.5297	8.7031	8.0000
30/04/2013	7.3521	7.2596	8.2713	8.6170	8.0000