

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación junio 2013

Energía Mayakan S de RL de CV					
junio-2013	Nitrógeno [% vol]	Nitrógeno [% vol]	Nitrógeno [% vol]	Nitrógeno [% vol]	Nitrógeno [% vol]
FECHA: (dd/mm/aa)	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/06/2013	9.1523	8.0160	9.3489	8.2199	8.0000
02/06/2013	9.3949	7.8954	9.5633	8.3546	8.0000
03/06/2013	8.9069	8.0248	8.7160	9.7267	8.0000
04/06/2013	8.9517	8.5408	9.0210	9.1564	8.0000
05/06/2013	9.1607	8.5889	9.2448	9.2762	8.0000
06/06/2013	8.4486	8.6071	8.6709	9.2992	8.0000
07/06/2013	9.0817	8.7172	8.8506	9.0376	8.0000
08/06/2013	9.3001	8.6535	9.0825	9.0776	8.0000
09/06/2013	8.2261	8.1495	8.2103	9.3854	8.0000
10/06/2013	8.7553	8.1385	8.6932	8.8263	8.0000
11/06/2013	8.4013	8.5925	9.2502	9.0969	8.0000
12/06/2013	8.1600	8.5730	8.2938	8.4961	8.0000
13/06/2013	8.1738	8.8278	8.4669	8.3906	8.0000
14/06/2013	8.4450	8.0668	8.6044	8.4554	8.0000
15/06/2013	8.7632	7.7881	8.4150	8.8929	8.0000
16/06/2013	8.5094	7.5581	7.9021	8.2203	8.0000
17/06/2013	8.2987	7.5608	8.2643	8.2909	8.0000
18/06/2013	8.2923	7.5703	8.4875	8.2928	8.0000
19/06/2013	0.0000	7.6125	8.7322	8.6161	8.0000
20/06/2013	0.0000	7.6900	8.1745	8.9105	8.0000
21/06/2013	0.0000	7.2149	8.2626	8.3833	8.0000
22/06/2013	0.0000	8.2478	8.4182	8.4689	8.0000
23/06/2013	0.0000	7.5447	7.4780	8.4118	8.0000
24/06/2013	0.0000	7.3247	8.4124	7.7465	8.0000
25/06/2013	0.0000	6.9546	8.2601	8.8974	8.0000
26/06/2013	0.0000	8.0177	7.6943	7.6890	8.0000
27/06/2013	0.0000	9.2669	7.1256	7.4399	8.0000
28/06/2013	0.0000	8.3472	8.1587	7.6233	8.0000
29/06/2013	0.0000	9.3822	9.5041	8.8741	8.0000
30/06/2013	0.0000	8.4551	8.8382	9.8712	8.0000