

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación abril 2014

Energia Mayakan S de RL de CV					
abril-2014 FECHA: (dd/mm/aa)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/04/2014	9.3734	8.8309	8.4631	8.7017	7.0000
02/04/2014	9.6675	9.6356	8.7116	8.5300	7.0000
03/04/2014	9.5603	9.5534	8.3830	8.6299	7.0000
04/04/2014	9.2794	9.8472	8.7792	8.5848	7.0000
05/04/2014	8.8601		9.2220	9.0693	7.0000
06/04/2014	8.9443		9.4966	9.3682	7.0000
07/04/2014	9.0955		6.1621	9.5280	7.0000
08/04/2014	9.4520		8.9524	9.4479	7.0000
09/04/2014	9.9028		8.4682	9.1499	7.0000
10/04/2014	9.8436	9.8988	5.8500	8.5635	7.0000
11/04/2014	9.3562	9.6310	5.9986	8.9590	7.0000
12/04/2014	8.8780	8.8274	6.1665	9.4236	7.0000
13/04/2014	9.6213	9.2150	6.2129	9.7515	7.0000
14/04/2014	9.7319	9.7863	8.5015	9.0231	7.0000
15/04/2014	9.2345	9.4320	9.0006	8.8866	7.0000
16/04/2014	8.9690	8.9768	9.4924	9.5047	7.0000
17/04/2014	8.7408	8.5734	9.1583	9.5464	7.0000
18/04/2014	8.6319	8.8882	8.7254	9.1317	7.0000
19/04/2014	8.5146	8.2909	8.2190	8.8897	7.0000
20/04/2014	8.2586	8.2893	8.7256	8.5158	7.0000
21/04/2014	8.4723	8.2523	8.1209	8.7482	7.0000
22/04/2014	8.2325	8.3715	8.1830	8.2598	7.0000
23/04/2014	9.0060	8.3255	8.0219	8.1969	7.0000
24/04/2014	8.1315	8.7497	8.1601	8.2713	7.0000
25/04/2014	8.8568	8.7447	7.8673	8.2986	7.0000
26/04/2014	8.5941	8.7757	8.7589	8.0512	7.0000
27/04/2014	7.7841	8.7738	8.8470	9.0219	7.0000
28/04/2014	7.6377	8.7738	8.8470	9.0582	7.0000
29/04/2014	5.4196	8.7785	8.8470	9.1775	7.0000
30/04/2014	8.4329	8.2737	8.0011	8.2479	7.0000