

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación marzo 2014

Energia Mayakan S de RL de CV					
marzo-2014	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
FECHA: (dd/mm/aa)	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/03/2014	8.8924	8.0754	8.4431	8.2635	8.0000
02/03/2014	9.3116	8.4568	8.3466	8.6392	8.0000
03/03/2014	9.7688	8.7933	8.4828	8.4488	8.0000
04/03/2014	9.9956	9.4362	9.1508	8.7420	8.0000
05/03/2014	8.3147	8.9526	9.2420	9.3741	8.0000
06/03/2014	8.7937	8.0302	9.8968	9.5711	8.0000
07/03/2014	9.7827	9.5203	9.5277	10.1784	8.0000
08/03/2014	9.9047	9.8768	8.0113	9.8156	8.0000
09/03/2014	9.8201	9.6001	8.9295	7.7289	8.0000
10/03/2014	10.2071	9.9283	9.5668	9.4692	8.0000
11/03/2014	10.2236	10.2083	9.5301	9.7867	8.0000
12/03/2014	10.1642	10.1995	9.4705	9.4351	8.0000
13/03/2014	10.1423		9.8603	9.9976	8.0000
14/03/2014	10.0564	10.1783	9.8344	10.1116	8.0000
15/03/2014	10.2086	9.9331	9.8285	10.0597	8.0000
16/03/2014	10.4823	10.3117	9.8249	9.8754	8.0000
17/03/2014	10.5208	10.6094	9.6816	9.9574	8.0000
18/03/2014	9.5960	9.5440	9.9052	9.8276	8.0000
19/03/2014	10.2612	10.2694	10.2238	10.2005	8.0000
20/03/2014	9.8702	10.1057	9.7244	10.5073	8.0000
21/03/2014	9.1945	9.3465	9.6265	9.3476	8.0000
22/03/2014	8.5960	8.7946	9.8712	10.1899	8.0000
23/03/2014	9.4955	9.0300	9.2390	9.9593	8.0000
24/03/2014	9.7730	9.6082	8.8598	9.1776	8.0000
25/03/2014	9.7289	9.7037	8.4577	8.5955	8.0000
26/03/2014	10.1484	9.8467	9.2473	9.0027	8.0000
27/03/2014	8.9179	9.4432	9.4458	9.4123	8.0000
28/03/2014	8.9849	9.3596	9.4649	9.3627	8.0000
29/03/2014	8.9814	8.9055	9.3427	9.7177	8.0000
30/03/2014	8.9220	8.7046	8.8003	9.1600	8.0000
31/03/2014	8.6936	8.7417	8.7011	9.1260	8.0000