

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación junio 2014

Energia Mayakan S de RL de CV					
junio-2014 FECHA: (dd/mm/aa)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/06/2014	7.8815	6.5474	8.1369	7.1339	7.0000
02/06/2014	9.4577	9.4719	7.0025	7.2127	7.0000
03/06/2014	8.6889	8.8476	9.0633	7.3191	7.0000
04/06/2014	8.4907	8.5793	9.2291	6.5014	7.0000
05/06/2014	8.0816	8.0959	9.3043	6.7549	7.0000
06/06/2014	8.2396	7.8617	8.6405	9.0172	7.0000
07/06/2014	8.2608	7.8644	5.4342	8.6457	7.0000
08/06/2014	8.2613	7.8647	7.8115	8.1196	7.0000
09/06/2014	8.8232	7.8783	7.9714	7.9211	7.0000
10/06/2014	8.6656	8.3417	5.3075	7.5831	7.0000
11/06/2014	7.8249	8.6214	5.3213	7.1355	7.0000
12/06/2014	9.3112	9.0213	5.6955	8.5204	7.0000
13/06/2014	9.1363	8.9757	5.5342	8.6158	7.0000
14/06/2014	9.6669	9.2835	7.9834	8.4441	7.0000
15/06/2014	9.6493	9.8481	8.7368	8.7321	7.0000
16/06/2014	9.8083	9.6845	8.8897	9.1755	7.0000
17/06/2014	10.2246	9.4792	9.4702	8.8055	7.0000
18/06/2014	10.2403	10.0092	9.3582	9.1456	7.0000
19/06/2014	9.9465	10.2562	9.4158	9.5030	7.0000
20/06/2014	10.5388	9.9044	9.9817	9.9131	7.0000
21/06/2014	10.6311	10.5388	9.5162	10.1147	7.0000
22/06/2014	10.1262	10.6311	9.7772	9.7381	7.0000
23/06/2014	9.8944	10.1262	10.1113	10.3076	7.0000
24/06/2014	9.3631	9.8955	10.0323	10.4422	7.0000
25/06/2014	9.0171	9.3631	9.5023	9.9541	7.0000
26/06/2014	9.3336	9.0171	9.1181	9.7080	7.0000
27/06/2014	8.3072	9.3343	8.9418	9.1889	7.0000
28/06/2014	8.2602	9.3252	8.9462	9.1746	7.0000
29/06/2014	8.4564	8.4040	8.5240	9.1669	7.0000
30/06/2014	8.9086	8.2664	8.0165	8.1216	7.0000