



ENERGIA MAYAKAN, S. de R.L. de C.V.  
 Prolongación Montejo No.310 por 1 –C y 6 Diagonal  
 5to. Piso Torre Banorte Fracc. Gonzalo Guerrero  
 Merida, Yucatan, Mexico.  
 C.P. 97118  
 Teléfono: (52) (999) 944-5005  
 Fax: (52) (999) 944-1913

### Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación junio 2014

<b>Energia Mayakan S de RL de CV</b>					
<b>junio-2014</b> <b>FECHA:</b> <b>(dd/mm/aa)</b>	<b>Poder Calorífico</b> <b>(MJ/m3)</b>	<b>Poder Calorífico</b> <b>(MJ/m3)</b>	<b>Poder Calorífico</b> <b>(MJ/m3)</b>	<b>Poder Calorífico</b> <b>(MJ/m3)</b>	<b>Poder</b> <b>Calorífico</b> <b>(MJ/m3)</b>
	<b>Mayakan</b> <b>(No. 37.1)</b>	<b>Campeche</b> <b>(No. 85)</b>	<b>Mérida</b> <b>(No. 86)</b>	<b>Valladolid</b> <b>(No. 87)</b>	<b>Límite Mín</b>
01/06/2014	35.4180	36.5785		35.6355	<b>34.5300</b>
02/06/2014	<b>33.8419</b>	<b>34.0438</b>		35.7300	<b>34.5300</b>
03/06/2014	<b>34.0201</b>	<b>34.0431</b>		35.6654	<b>34.5300</b>
04/06/2014	<b>34.4760</b>	<b>34.0916</b>		36.3291	<b>34.5300</b>
05/06/2014	35.2880	35.0674	<b>33.9090</b>	36.1550	<b>34.5300</b>
06/06/2014	35.2085	35.1353	<b>34.0080</b>	<b>33.9638</b>	<b>34.5300</b>
07/06/2014	35.6104	35.1411	<b>34.5053</b>	<b>34.0477</b>	<b>34.5300</b>
08/06/2014	35.4208	35.1472	35.2808	34.6316	<b>34.5300</b>
09/06/2014	34.9059	35.1564	35.1679	35.2972	<b>34.5300</b>
10/06/2014	35.0466	35.1470	35.6245	35.7957	<b>34.5300</b>
11/06/2014	35.8548	35.0241	35.3652	36.5206	<b>34.5300</b>
12/06/2014	34.9968	35.0235	34.8790	34.9605	<b>34.5300</b>
13/06/2014	34.7448	34.9259	35.0710	34.8008	<b>34.5300</b>
14/06/2014	34.5572	34.6949	35.6539	34.9429	<b>34.5300</b>
15/06/2014	34.6367	<b>34.4122</b>	34.9453	35.0854	<b>34.5300</b>
16/06/2014	34.6948	34.6684	34.7185	34.7924	<b>34.5300</b>
17/06/2014	<b>34.5244</b>	34.9681	<b>34.4409</b>	34.9507	<b>34.5300</b>
18/06/2014	<b>34.3481</b>	<b>33.8293</b>	34.6209	34.7737	<b>34.5300</b>
19/06/2014	<b>34.4159</b>	<b>34.3463</b>	34.7457	34.6759	<b>34.5300</b>
20/06/2014	<b>34.1647</b>	<b>34.4436</b>	<b>34.4249</b>	34.5369	<b>34.5300</b>
21/06/2014	<b>34.1747</b>	<b>34.1647</b>	<b>34.5026</b>	<b>34.3143</b>	<b>34.5300</b>
22/06/2014	<b>34.3782</b>	<b>34.1747</b>	<b>34.3193</b>	<b>34.3972</b>	<b>34.5300</b>
23/06/2014	<b>34.5083</b>	<b>34.3782</b>	<b>34.2453</b>	<b>34.1370</b>	<b>34.5300</b>
24/06/2014	34.7704	<b>34.5086</b>	<b>34.2817</b>	<b>34.1327</b>	<b>34.5300</b>
25/06/2014	35.0442	34.7704	<b>34.4960</b>	<b>34.3216</b>	<b>34.5300</b>
26/06/2014	34.9267	35.0442	34.6947	<b>34.4674</b>	<b>34.5300</b>
27/06/2014	35.6671	34.9258	34.8229	34.7187	<b>34.5300</b>
28/06/2014	35.7040	34.9291	34.8253	34.7232	<b>34.5300</b>
29/06/2014	35.2886	35.4631	35.2761	34.8648	<b>34.5300</b>
30/06/2014	34.9926	36.8802	35.5977	35.6060	<b>34.5300</b>

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.

Las celdas con valores cero corresponden a fechas en las que no se registraron consumos en el punto de entrega.