

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV
PUNTO DE MEDICIÓN: PEMEX
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2014	91.4475	0.0000	0.0359	0.0359	5.6768	237.8157	1.0153	41.1987	52.5976	0.3274		
02/04/2014	91.3665	0.0000	0.0311	0.0311	5.7152	238.5617	1.0917	41.2418	52.6231	0.2854		
03/04/2014	91.1358	0.0000	0.0193	0.0193	5.8599	240.1368	1.0478	41.3495	52.6866	0.4014		
04/04/2014	91.2722	0.0000	0.0259	0.0259	5.7671	239.3212	0.9464	41.2886	52.6507	0.6778		
05/04/2014	91.2746	0.0000	0.0255	0.0255	5.7649	239.3066	0.9000	41.2882	52.6506	0.4123		
06/04/2014	91.2564	0.0000	0.0245	0.0245	5.7775	239.4216	1.0082	41.2965	52.6556	0.4114		
07/04/2014	91.0629	0.0000	0.0168	0.0168	5.9090	240.5785	0.8555	41.3814	52.7050	0.3401		
08/04/2014	91.0627	0.0000	0.0171	0.0171	5.9101	240.5424	0.8809	41.3806	52.7044	0.3288		
09/04/2014	91.0382	0.0000	0.0161	0.0161	5.9265	240.6915	0.7514	41.3913	52.7107	0.3563		
10/04/2014	91.0939	0.0000	0.0185	0.0185	5.8889	240.3619	0.6461	41.3666	52.6962	0.2495		
11/04/2014	92.0393	0.0000	0.1151	0.1151	5.9526	221.1136	0.7571	40.6446	52.2613	0.1985		
12/04/2014	93.1373	0.0000	0.2385	0.2385	6.0296	194.3498	0.8535	39.8006	51.7466	0.2886		
13/04/2014	93.1338	0.0000	0.2347	0.2347	6.0308	194.5337	0.8736	39.8064	51.7515	0.3385		
14/04/2014	93.1274	0.0001	0.2285	0.2286	6.0412	194.8712	0.8788	39.8134	51.7582	0.7569		
15/04/2014	93.2695	0.0000	0.3179	0.3180	5.8590	192.6503	0.3380	39.6960	51.6520	0.3526		
16/04/2014	93.2364	0.0000	0.2793	0.2793	5.9280	192.8927	0.5203	39.7319	51.6898	0.3524		
17/04/2014	95.1247	0.0124	1.1612	1.1735	3.3881	173.9947	3.0657	38.5108	50.5769	0.2962		
18/04/2014	97.5534	0.0000	2.1543	2.1543	0.2819	151.0096	1.7804	37.0641	49.3039	0.2043		
19/04/2014	97.2712	0.0000	2.5938	2.5938	0.1316	149.8244	1.1095	36.8508	48.9765	0.2689		
20/04/2014	96.7897	0.0000	2.3659	2.3659	0.7782	154.6385	1.1481	37.1631	49.2603	0.3689		
21/04/2014	93.0527	0.0000	0.1595	0.1595	6.1749	195.3974	0.8060	39.8841	51.8295	0.4703		
22/04/2014	92.9779	0.0000	0.1172	0.1172	6.2721	196.3893	0.9010	39.9402	51.8799	0.2936		
23/04/2014	92.9840	0.0000	0.1211	0.1211	6.2649	196.1873	0.8818	39.9347	51.8750	0.2064		
24/04/2014	94.0882	0.0000	0.1231	0.1231	5.2298	190.0620	0.9288	39.5910	51.6842	0.1711		
25/04/2014	95.6883	0.0000	0.0614	0.0614	3.7822	181.5024	1.0387	39.1431	51.4648	0.2179		
26/04/2014	95.6526	0.0000	0.0553	0.0553	3.8202	181.7729	1.0611	39.1586	51.4763	0.4852		
27/04/2014	95.7038	0.0000	0.0528	0.0528	3.7763	181.4390	1.0539	39.1441	51.4694	0.9208		
28/04/2014	95.7114	0.0000	0.0684	0.0684	3.7559	181.2418	1.1821	39.1305	51.4545	1.2355		
29/04/2014	95.6869	0.0000	0.0605	0.0605	3.7848	181.4878	1.1277	39.1440	51.4657	1.4033		
30/04/2014	95.6387	0.0000	0.0480	0.0480	3.8389	182.0416	0.7344	39.1685	51.4852	1.5590		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.0382	0.0000	0.0161	0.0161	0.1316	149.8244	0.3380	36.8508	48.9765	0.1711		
Promedio	93.4626	0.0004	0.3596	0.3600	4.8439	202.8013	1.0062	39.8835	51.7247	0.4720		
Máximo	97.5534	0.0124	2.5938	2.5938	6.2721	240.6915	3.0657	41.3913	52.7107	1.5590		
Desv. Est.	2.112170496	0.002261381	0.716482428	0.716963218	1.776789039	29.9352053	0.459730707	1.326766598	1.024932087	0.357083486		

Observaciones: El paro anual programado de la Terminal dio inicio el día 16 de abril de 2014 y concluyó el día 21 de abril de 2014, tal como se informó a esta H. Comisión el día 14 de abril de 2014 mediante carta con referencia TLA-CRE-319.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV
PUNTO DE MEDICIÓN: PEMEX
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Ácido Sulhídrico (mg/m ³)
01/04/2014	91.5009	0.0000	0.0404	0.0404	5.7378	238.4189	1.7428	41.2349	52.6177	1.5400
02/04/2014	91.4314	0.0000	0.0776	0.0776	5.8609	240.2327	1.8590	41.3530	52.6884	1.1264
03/04/2014	91.1450	0.0000	0.0203	0.0203	5.8841	240.3603	1.8590	41.3638	52.6943	1.4432
04/04/2014	91.3053	0.0000	0.0280	0.0280	5.8995	240.4895	1.8590	41.3715	52.6983	1.8480
05/04/2014	91.2935	0.0000	0.0268	0.0268	5.7817	239.5462	1.8009	41.2987	52.6568	1.5752
06/04/2014	91.2826	0.0000	0.0261	0.0261	5.8245	239.8678	1.6847	41.3269	52.6733	1.6016
07/04/2014	91.2020	0.0000	0.0225	0.0225	5.9161	240.7432	1.6266	41.3886	52.7092	1.2672
08/04/2014	91.2187	0.0000	0.0240	0.0240	5.9433	240.8664	1.7428	41.4021	52.7164	1.4080
09/04/2014	91.0483	0.0000	0.0173	0.0173	5.9317	240.8196	1.3943	41.3945	52.7125	1.2056
10/04/2014	91.1744	0.0009	0.0220	0.0229	5.9645	241.0401	1.2781	41.4151	52.7237	1.1264
11/04/2014	93.0588	0.0000	0.2328	0.2328	6.0851	241.0590	1.4523	41.4156	52.7238	1.3728
12/04/2014	93.1674	0.0000	0.2458	0.2458	6.0401	196.9645	1.5685	39.8596	51.7816	0.9592
13/04/2014	93.1425	0.0000	0.2417	0.2417	6.0510	194.8414	1.7428	39.8186	51.7626	1.7424
14/04/2014	93.1822	0.0067	0.2719	0.2786	6.1492	212.3526	1.9171	39.8713	51.7849	1.9184
15/04/2014	93.3270	0.0021	0.3703	0.3725	5.9610	205.1490	1.0457	39.7751	51.7176	1.5136
16/04/2014	93.2376	0.0000	0.2811	0.2811	5.9281	192.9731	0.5228	39.7328	51.6904	0.3784
17/04/2014	97.6385	0.1458	2.5806	2.7264	5.9281	193.3135	36.3668	39.7319	51.6898	0.6512
18/04/2014	98.5582	0.0000	4.3778	4.3778	0.8468	153.9147	4.3570	37.5925	50.1436	0.8888
19/04/2014	97.9662	0.0000	5.1477	5.1477	0.6661	152.1563	2.1495	37.2161	49.5512	1.5840
20/04/2014	98.1374	0.0000	4.7627	4.7627	7.8116	204.5464	2.2076	40.4153	52.0920	1.3376
21/04/2014	93.1323	0.0000	0.1978	0.1978	6.2765	196.3697	1.9171	39.9381	51.8787	1.8216
22/04/2014	92.9844	0.0000	0.1184	0.1184	6.2876	196.7151	1.9752	39.9463	51.8835	1.5136
23/04/2014	93.0570	0.0000	0.1600	0.1600	6.3516	197.9401	1.8590	39.9947	51.9091	0.8888
24/04/2014	95.6381	0.0000	0.1618	0.1618	6.2713	196.1964	2.0333	39.9358	51.8749	0.7216
25/04/2014	95.8180	0.0000	0.0839	0.0839	3.8149	181.9966	1.8590	39.1574	51.4756	1.5488
26/04/2014	95.6826	0.0000	0.0561	0.0561	3.8270	182.2996	1.9752	39.1616	51.4781	1.9272
27/04/2014	95.7140	0.0000	0.0556	0.0556	3.8321	182.1637	1.9171	39.1632	51.4794	1.7864
28/04/2014	95.7324	0.0000	0.0737	0.0737	4.2053	184.7252	2.4980	39.2974	51.5537	1.9888
29/04/2014	95.7188	0.0000	0.0697	0.0697	3.8621	182.2876	2.1495	39.1768	51.4887	2.3319
30/04/2014	95.7377	0.0000	0.0684	0.0684	3.8562	184.6513	1.5685	39.1761	51.4909	2.5079
Máximo	98.5582	0.1458	5.1477	5.1477	7.8116	241.0590	36.3668	41.4156	52.7238	2.5079

Observaciones: El paro anual programado de la Terminal dio inicio el día 16 de abril de 2014 y concluyó el día 21 de abril de 2014, tal como se informó a esta H. Comisión el día 14 de abril de 2014 mediante carta con referencia TLA-CRE-319.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV

PUNTO DE MEDICIÓN: PEMEX

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulhídrico (mg/m³)
01/04/2014	91.3546	0.0000	0.0332	0.0332	5.6374	237.3734	0.6390	41.1724	52.5823	0.0264
02/04/2014	91.1331	0.0000	0.0197	0.0197	5.6882	237.9155	0.6390	41.2019	52.5803	0.0264
03/04/2014	91.1013	0.0000	0.0189	0.0189	5.8542	240.0012	0.4648	41.3450	52.6842	0.0264
04/04/2014	91.0794	0.0000	0.0192	0.0192	5.7456	238.9941	0.4648	41.2719	52.6410	0.0264
05/04/2014	91.2524	0.0000	0.0244	0.0244	5.7515	239.1447	0.5228	41.2792	52.6454	0.0264
06/04/2014	91.1879	0.0000	0.0218	0.0218	5.7598	239.1673	0.4648	41.2844	52.6487	0.0264
07/04/2014	91.0505	0.0000	0.0162	0.0162	5.8106	239.7684	0.2905	41.3209	52.6698	0.0264
08/04/2014	91.0121	0.0000	0.0157	0.0157	5.8053	239.5107	0.2324	41.3102	52.6633	0.0264
09/04/2014	91.0317	0.0000	0.0156	0.0156	5.9214	240.5207	0.1743	41.3854	52.7075	0.0264
10/04/2014	90.9806	0.0000	0.0155	0.0155	5.8332	239.7032	0.1743	41.3319	52.6760	0.0264
11/04/2014	90.9152	0.0000	0.0159	0.0159	5.8377	196.9348	0.3486	39.8596	51.7816	0.0264
12/04/2014	93.0588	0.0000	0.2322	0.2322	6.0125	193.5060	0.4648	39.7804	51.7334	0.0264
13/04/2014	93.1111	0.0000	0.2254	0.2254	6.0174	194.3984	0.4648	39.7993	51.7448	0.0264
14/04/2014	92.9583	0.0000	0.2076	0.2076	5.9524	194.1147	-0.0581	39.7670	51.7130	0.0264
15/04/2014	93.1665	0.0000	0.2690	0.2690	5.7580	191.9348	0.0000	39.6417	51.5976	0.0264
16/04/2014	93.2352	0.0000	0.2787	0.2787	5.9244	192.8920	0.3486	39.7311	51.6886	0.0264
17/04/2014	92.4828	0.0000	0.2793	0.2793	0.0625	149.5530	0.5228	36.8363	48.9737	0.0264
18/04/2014	95.4164	0.0000	0.9750	0.9750	0.0781	149.4797	0.7552	36.1958	47.7807	0.0264
19/04/2014	94.6809	0.0000	1.7810	1.7810	0.0265	148.5103	0.6390	35.8939	47.2588	0.0264
20/04/2014	91.2051	0.0000	0.1047	0.1047	0.0351	148.0526	0.6390	36.0376	47.5149	0.0264
21/04/2014	92.9800	0.0000	0.1165	0.1165	6.0915	194.0323	0.4648	39.8225	51.7777	0.0264
22/04/2014	92.9610	0.0000	0.1161	0.1161	6.2656	196.1018	0.4648	39.9367	51.8780	0.0264
23/04/2014	92.8480	0.0000	0.1137	0.1137	6.1647	195.4858	0.4648	39.8841	51.8291	0.0264
24/04/2014	92.9764	0.0000	0.0818	0.0818	3.8130	181.5985	0.5228	39.1394	51.4529	0.0264
25/04/2014	95.6381	0.0000	0.0546	0.0546	3.6470	180.1707	0.4067	39.0889	51.4260	0.0264
26/04/2014	95.6456	0.0000	0.0545	0.0545	3.7941	181.2640	0.6390	39.1484	51.4709	0.0264
27/04/2014	95.6414	0.0000	0.0518	0.0518	3.7681	180.9413	0.5228	39.1388	51.4663	0.1672
28/04/2014	95.2229	0.0000	0.0528	0.0528	3.7337	180.6924	0.4648	39.1189	51.4457	0.4136
29/04/2014	95.6094	0.0000	0.0489	0.0489	3.7496	180.8817	0.5228	39.1262	51.4515	0.7568
30/04/2014	95.6221	0.0000	0.0443	0.0443	3.7350	180.9137	0.2324	39.1238	51.4522	0.8272
Mínimo	90.9152	0.0000	0.0155	0.0155	0.0265	148.0526	-0.0581	35.8939	47.2588	0.0264

Observaciones: El paro anual programado de la Terminal dio inicio el día 16 de abril de 2014 y concluyó el día 21 de abril de 2014, tal como se informó a esta H. Comisión el día 14 de abril de 2014 mediante carta con referencia TLA-CRE-319.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV
 PUNTO DE MEDICIÓN: ALTAMIRA V
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2014	91.2368	0.0000	0.0696	0.0696	5.9144	237.3180	3.0243	41.2149	52.5914	0.1100		
02/04/2014	91.1562	0.0000	0.0659	0.0659	5.9572	237.9935	3.2832	41.2549	52.6148	0.2280		
03/04/2014	90.9147	0.0000	0.0559	0.0559	6.1109	239.6099	3.1821	41.3646	52.6787	0.2949		
04/04/2014	91.0547	0.0000	0.0612	0.0612	6.0157	238.7820	2.8947	41.3087	52.6433	0.2087		
05/04/2014	91.0591	0.0000	0.0611	0.0611	6.0114	238.7705	2.7085	41.3024	52.6426	0.1348		
06/04/2014	91.0397	0.0000	0.0604	0.0604	6.0242	238.8863	3.0028	41.3108	52.6475	0.0381		
07/04/2014	90.8425	0.0000	0.0538	0.0538	6.1634	239.9897	2.5892	41.3942	52.6956	0.0172		
08/04/2014	90.8401	0.0000	0.0538	0.0538	6.1637	240.0378	2.6450	41.3959	52.6965	0.0324		
09/04/2014	90.8150	0.0000	0.0530	0.0530	6.1806	240.1908	2.4700	41.4068	52.7028	0.0729		
10/04/2014	90.8701	0.0000	0.0551	0.0551	6.1428	239.8645	2.2542	41.3828	52.6889	0.0228		
11/04/2014	91.7818	0.0000	0.1334	0.1334	6.2051	221.6430	2.4769	40.7054	52.2867	0.0329		
12/04/2014	92.8943	0.0000	0.2384	0.2384	6.2880	194.9174	2.6148	39.8653	51.7826	0.0340		
13/04/2014	92.8905	0.0000	0.2356	0.2356	6.2895	195.0574	2.6633	39.8700	51.7855	0.0737		
14/04/2014	92.8816	0.0000	0.2278	0.2278	6.3055	195.1373	2.5210	39.8780	51.7946	0.3373		
15/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1944	1.1642	39.8822	51.7975	0.0000		
16/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000		
17/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000		
18/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000		
19/04/2014	92.8716	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000		
20/04/2014	92.8677	0.0000	0.2282	0.2282	6.3166	195.2243	2.4608	39.8824	51.7967	0.0000		
21/04/2014	92.8028	0.0000	0.1916	0.1916	6.4050	195.9080	2.6823	39.9298	51.8399	0.7088		
22/04/2014	92.7114	0.0000	0.1374	0.1374	6.5371	196.7485	1.7908	39.9968	51.9019	0.5223		
23/04/2014	92.7160	0.0000	0.1405	0.1405	6.5318	196.6608	1.8309	39.9925	51.8981	0.5764		
24/04/2014	93.8265	0.0000	0.1439	0.1439	5.4843	190.6882	1.9456	39.6491	51.7067	0.3742		
25/04/2014	95.5065	0.0000	0.0927	0.0927	3.9458	181.7802	2.0749	39.1698	51.4650	0.7808		
26/04/2014	95.4689	0.0000	0.0875	0.0875	3.9847	182.0960	2.1796	39.1854	51.4761	1.5772		
27/04/2014	95.5204	0.0000	0.0858	0.0858	3.9395	181.7369	2.2513	39.1702	51.4684	2.1809		
28/04/2014	95.5300	0.0000	0.0986	0.0986	3.9198	181.5506	2.5043	39.1581	51.4557	1.9764		
29/04/2014	95.5052	0.0000	0.0917	0.0917	3.9486	182.9011	3.0190	39.1706	51.4658	1.0091		
30/04/2014	95.4603	0.0000	0.0810	0.0810	3.9993	182.2633	3.7813	39.1924	51.4830	4.1819		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.8150	0.0000	0.0530	0.0530	3.9198	181.5506	1.1619	39.1581	51.4557	0.0000		
Promedio	92.7517	0.0000	0.1312	0.1312	5.7454	208.0576	2.3554	40.2519	52.0399	0.5175		
Máximo	95.5300	0.0000	0.2384	0.2384	6.5371	240.1908	3.7813	41.4068	52.7028	4.1819		
Desv. Est.	1.650490212	0	0.072721156	0.072721156	0.931266618	23.57860072	0.689960813	0.846004468	0.477477176	0.906329363		

Observaciones: El paro anual programado de la Terminal dio inicio el día 16 de abril de 2014 y concluyó el día 21 de abril de 2014, tal como se informó a esta H. Comisión el día 14 de abril de 2014 mediante carta con referencia TLA-CRE-319.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV

PUNTO DE MEDICIÓN: ALTAMIRA V

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Ácido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2014	91.2832	0.0000	0.0734	0.0734	6.0157	238.0907	4.5894	41.2711	52.6202	1.1920
02/04/2014	91.2204	0.0000	0.1054	0.1054	6.1038	239.5568	5.0542	41.3602	52.6759	1.5981
03/04/2014	90.9253	0.0000	0.0567	0.0567	6.1142	239.7055	5.0542	41.3683	52.6806	1.7747
04/04/2014	91.0914	0.0000	0.0626	0.0626	6.1515	239.8559	5.4608	41.3848	52.6897	1.7747
05/04/2014	91.0800	0.0000	0.0621	0.0621	6.0293	238.8965	3.9504	41.3116	52.6480	1.2891
06/04/2014	91.0619	0.0000	0.0616	0.0616	6.0737	239.2505	4.5894	41.3385	52.6636	0.7770
07/04/2014	90.9883	0.0000	0.0589	0.0589	6.1725	240.1532	5.1704	41.4027	52.7001	0.7417
08/04/2014	90.9995	0.0000	0.0603	0.0603	6.1970	240.3113	4.5894	41.4160	52.7076	0.7064
09/04/2014	90.8209	0.0000	0.0537	0.0537	6.1882	240.2683	4.1828	41.4095	52.7044	0.9094
10/04/2014	90.9538	0.0000	0.0578	0.0578	6.2208	240.4817	3.7180	41.4300	52.7152	0.7417
11/04/2014	92.8072	0.0000	0.2326	0.2326	6.3269	240.5709	3.6018	41.4336	52.7169	0.8388
12/04/2014	92.9235	0.0000	0.2481	0.2481	6.3113	198.0338	3.8923	39.9377	51.8254	0.9094
13/04/2014	92.8971	0.0000	0.2416	0.2416	6.3094	195.3652	4.0666	39.8810	51.7960	1.0154
14/04/2014	92.8956	0.0000	0.2338	0.2338	6.3457	195.4396	4.5313	39.8984	51.8128	1.7747
15/04/2014	92.8739	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.2309	1.2196	39.8822	51.7975	0.0000
16/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
17/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
18/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
19/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
20/04/2014	92.8716	0.0000	0.3451	0.3451	6.3475	195.8612	64.2518	39.9017	51.8057	0.0000
21/04/2014	93.3774	0.0000	0.4563	0.4563	6.5410	196.6260	11.9092	39.9946	51.9010	2.5694
22/04/2014	92.7195	0.0000	0.1383	0.1383	6.5498	196.8558	2.8466	40.0020	51.9050	2.2515
23/04/2014	92.7973	0.0000	0.1725	0.1725	6.6219	197.3591	2.6142	40.0264	51.9185	2.6577
24/04/2014	95.3651	0.0000	0.1750	0.1750	6.5395	196.7207	2.7304	39.9944	51.8980	1.9513
25/04/2014	95.6415	0.0000	0.1135	0.1135	4.0792	182.3488	3.6018	39.2022	51.4752	2.6047
26/04/2014	95.4948	0.0000	0.0884	0.0884	3.9898	182.4044	3.6018	39.1883	51.4778	3.7084
27/04/2014	95.5282	0.0000	0.0874	0.0874	3.9950	182.3468	4.1247	39.1900	51.4790	4.2558
28/04/2014	95.5528	0.0000	0.1058	0.1058	4.4295	187.2507	5.2865	39.3660	51.5690	4.1587
29/04/2014	95.5410	0.0000	0.0997	0.0997	4.0203	219.2237	3.4856	39.1993	51.4855	3.2227
30/04/2014	95.5643	0.0000	0.0972	0.0972	4.0180	208.5384	8.3074	39.2012	51.4892	4.7679
Máximo	95.6415	0.0000	0.4563	0.4563	6.6219	240.5709	64.2518	41.4336	52.7169	4.7679

Observaciones: El paro anual programado de la Terminal dio inicio el día 16 de abril de 2014 y concluyó el día 21 de abril de 2014, tal como se informó a esta H. Comisión el día 14 de abril de 2014 mediante carta con referencia TLA-CRE-319.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV

PUNTO DE MEDICIÓN: ALTAMIRA V

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bóxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2014	91.0860	0.0000	0.0677	0.0677	5.8760	237.0094	1.5104	41.1941	52.5793	0.0000
02/04/2014	90.9253	0.0000	0.0563	0.0563	5.9235	237.4392	1.4523	41.2225	52.5793	0.0000
03/04/2014	90.9079	0.0000	0.0555	0.0555	6.1020	239.5323	1.5104	41.3602	52.6759	0.0000
04/04/2014	90.8607	0.0000	0.0557	0.0557	5.9906	238.5554	1.2200	41.2878	52.6341	0.0000
05/04/2014	91.0362	0.0000	0.0602	0.0602	5.9973	238.6171	1.4523	41.2930	52.6371	0.0000
06/04/2014	90.9731	0.0000	0.0579	0.0579	6.0080	238.7340	1.3362	41.3013	52.6419	0.0000
07/04/2014	90.8267	0.0000	0.0529	0.0529	6.0582	239.1996	1.1038	41.3335	52.6606	0.0000
08/04/2014	90.7907	0.0000	0.0522	0.0522	6.0507	239.1715	0.9295	41.3278	52.6567	0.0000
09/04/2014	90.8067	0.0000	0.0525	0.0525	6.1753	240.1063	0.9295	41.4043	52.7013	0.0000
10/04/2014	90.7555	0.0000	0.0526	0.0526	6.0844	239.3784	0.8133	41.3476	52.6686	0.0000
11/04/2014	90.7099	0.0000	0.0532	0.0532	6.0906	197.8522	1.1038	39.9332	51.8226	0.0000
12/04/2014	92.7999	0.0000	0.2272	0.2272	6.2660	193.9882	1.2781	39.8442	51.7700	0.0000
13/04/2014	92.8667	0.0000	0.2282	0.2282	6.2792	194.8888	1.2781	39.8638	51.7809	0.0000
14/04/2014	92.8517	0.0000	0.2127	0.2127	6.2884	194.9099	0.8714	39.8689	51.7867	0.0000
15/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3125	195.1942	1.1619	39.8819	51.7974	0.0000
16/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
17/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
18/04/2014	92.8717	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
19/04/2014	92.8716	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8822	51.7975	0.0000
20/04/2014	92.7323	0.0000	0.2263	0.2263	6.3154	195.1942	1.1619	39.8483	51.7238	0.0000
21/04/2014	92.7144	0.0000	0.1366	0.1366	5.6514	190.6794	0.9295	39.5601	51.5125	0.0000
22/04/2014	92.6972	0.0000	0.1365	0.1365	6.5318	196.5762	1.0457	39.9925	51.8998	0.0000
23/04/2014	92.6194	0.0000	0.1347	0.1347	6.4285	195.9184	1.0457	39.9440	51.8568	0.0000
24/04/2014	92.7050	0.0000	0.1109	0.1109	4.0653	182.2501	1.0457	39.1988	51.4678	0.0000
25/04/2014	95.3487	0.0000	0.0865	0.0865	3.8071	180.6073	1.0457	39.1180	51.4294	0.0000
26/04/2014	95.4630	0.0000	0.0870	0.0870	3.9610	181.6794	1.1619	39.1771	51.4716	0.1501
27/04/2014	95.4584	0.0000	0.0848	0.0848	3.9336	181.3660	1.0457	39.1666	51.4663	0.6710
28/04/2014	94.9174	0.0000	0.0855	0.0855	3.8975	181.0905	1.1038	39.1480	51.4476	0.2207
29/04/2014	95.4338	0.0000	0.0823	0.0823	3.9087	181.2427	2.3035	39.1541	51.4530	0.0000
30/04/2014	95.4420	0.0000	0.0778	0.0778	3.8917	181.0789	1.9171	39.1488	51.4517	0.8829

Mínimo	90.7099	0.0000	0.0522	0.0522	3.8071	180.6073	0.8133	39.1180	51.4294	0.0000
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: El paro anual programado de la Terminal dio inicio el día 16 de abril de 2014 y concluyó el día 21 de abril de 2014, tal como se informó a esta H. Comisión el día 14 de abril de 2014 mediante carta con referencia TLA-CRE-319.