

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

GDF SUEZ

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/08/2014	93.5058	0.1884	2.3970	2.5854	3.4689	266.2665	152.9129	38.0402	49.5728	-----		
02/08/2014	94.2660	0.1715	2.0269	2.1984	3.1066	268.5811	145.5895	38.0696	49.8144	-----		
03/08/2014	94.1839	0.1551	2.1418	2.2969	3.1122	268.3632	138.3876	38.0251	49.7087	-----		
04/08/2014	92.7343	0.1845	2.6503	2.8349	3.9424	267.0201	121.3811	38.0564	49.4526	7.8000		
05/08/2014	92.3866	0.1840	2.8768	3.0607	4.1041	267.1096	116.2107	38.0393	49.3563	2.2607		
06/08/2014	92.5262	0.2094	2.5296	2.7390	4.2527	266.3765	124.9641	38.2292	49.6123	1.8468		
07/08/2014	92.9022	0.2055	2.3330	2.5385	4.0827	266.3945	109.7517	38.2504	49.7109	1.6422		
08/08/2014	92.1777	0.2403	2.5126	2.7528	4.5615	264.7741	103.3893	38.3237	49.6525	1.8550		
09/08/2014	92.4974	0.1854	2.6546	2.8401	4.2106	268.2058	104.0481	38.1589	49.5316	1.8660		
10/08/2014	93.8341	0.1552	2.1034	2.2587	3.4658	272.1517	93.4954	38.1669	49.7983	1.4388		
11/08/2014	91.3642	0.1640	3.1122	3.2762	4.8579	266.9890	110.5168	38.2043	49.3708	1.7332		
12/08/2014	92.1325	0.1565	2.8476	3.0041	4.3848	268.4996	104.0020	38.1594	49.4692	1.8326		
13/08/2014	91.7172	0.1721	2.9270	3.0991	4.7244	266.9214	111.9151	38.2071	49.4483	2.1323		
14/08/2014	91.7853	0.1832	2.9470	3.1301	4.5916	267.6456	104.9408	38.1785	49.4142	1.5481		
15/08/2014	91.7142	0.1704	2.9081	3.0785	4.6260	266.7852	100.9398	38.2572	49.4863	1.6022		
16/08/2014	92.5531	0.1763	2.6476	2.8239	4.1379	268.9799	90.9994	38.1692	49.5459	1.7564		
17/08/2014	94.2922	0.1513	2.1047	2.2560	3.0052	275.4189	89.9382	38.0541	49.7374	1.2450		
18/08/2014	91.7795	0.1719	3.0078	3.1798	4.5583	268.9046	105.4406	38.1463	49.3761	1.7527		
19/08/2014	91.7090	0.1581	3.1422	3.3003	4.5096	266.5762	98.8749	38.0835	49.2922	1.8311		
20/08/2014	91.5579	0.1963	3.2363	3.4327	4.5903	264.7152	114.4292	38.0198	49.1876	1.7754		
21/08/2014	91.9955	0.1664	3.2134	3.3798	4.2369	265.5127	100.0365	37.9243	49.1633	1.6616		
22/08/2014	92.2678	0.1545	2.8029	2.9574	4.2577	265.7244	115.1814	38.1666	49.4893	1.5277		
23/08/2014	92.0231	0.1519	2.8681	3.0200	4.3859	265.6754	104.1856	38.2190	49.4929	1.6774		
24/08/2014	92.6419	0.1491	2.6832	2.8323	4.0283	266.6970	91.6574	38.1439	49.5320	1.6986		
25/08/2014	91.8072	0.1465	3.0527	3.1992	4.5535	264.1549	98.2710	38.1099	49.3550	2.2103		
26/08/2014	91.9570	0.1772	2.7496	2.9268	4.6565	264.3606	102.4016	38.2534	49.5485	1.8587		
27/08/2014	90.9403	0.1609	3.6861	3.8470	4.7706	264.2950	102.2679	37.9281	48.9615	1.8576		
28/08/2014	91.0919	0.1587	3.5174	3.6761	4.8057	263.5421	99.8603	37.9943	49.0769	1.8194		
29/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
30/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
31/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.9403	0.1465	2.0269	2.1984	3.0052	263.5421	89.9382	37.9243	48.9615	1.2450		
Promedio	92.3694	0.1730	2.7743	2.9473	4.2139	267.0229	109.1425	38.1278	49.4699	2.0092		
Máximo	94.2922	0.2403	3.6861	3.8470	4.8579	275.4189	152.9129	38.3237	49.8144	7.8000		
Desv. Est.	0.91817	0.02141	0.41478	0.41172	0.53226	2.47328	15.59506	0.10176	0.20772	1.22661		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ
SE REGISTRAN VALORES ATÍPICOS DE H2S, PROCEDIÉNDOSE A DAR MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR, EL DÍA 04 DE AGOSTO.
EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL											
(Registros Máximos diarios)											
PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio										
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR										
											

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/08/2014	95.7235	0.2373	3.0029	3.2402	4.5148	269.8692	198.3629	39.2957	50.7123	-----		
02/08/2014	94.7265	0.2081	2.7317	2.9251	3.9104	270.6328	191.6239	39.3010	50.7167	-----		
03/08/2014	97.0384	0.1745	2.6756	2.8309	3.8097	270.8073	247.1102	39.2968	50.7152	-----		
04/08/2014	93.6925	0.2190	3.1522	3.3506	4.4350	269.6328	321.5218	39.2938	50.7139	28.8264		
05/08/2014	94.8206	0.2312	3.4508	3.6211	4.7578	271.4939	140.5191	39.2928	50.7104	5.2092		
06/08/2014	95.6855	0.2494	3.7031	3.9167	5.6194	276.8552	321.5218	39.2962	50.7142	28.8264		
07/08/2014	94.5331	0.2660	3.1796	3.4036	5.2709	269.9911	127.5135	39.2950	50.7142	2.7278		
08/08/2014	96.1980	0.5301	3.4099	3.6521	6.1527	269.7638	139.9324	39.2936	50.8863	3.1941		
09/08/2014	95.7198	0.2508	3.3779	3.5990	5.8766	274.6144	113.0411	39.2952	50.7141	4.0477		
10/08/2014	95.8472	0.1745	2.5611	2.7160	3.9381	274.3438	108.3474	39.2967	50.7129	2.5078		
11/08/2014	95.8469	0.1955	4.3009	4.4872	6.8060	273.9454	147.0708	39.2908	50.7090	2.7102		
12/08/2014	96.5119	0.2256	6.3773	6.4299	6.4517	276.0297	130.4471	39.2980	50.7158	3.6253		
13/08/2014	95.9290	0.2178	3.8966	4.0861	6.3482	272.7256	138.6612	39.2961	50.7146	4.2676		
14/08/2014	93.1558	0.2420	3.4237	3.6105	5.5431	269.9844	111.1832	39.2962	50.7143	2.7102		
15/08/2014	93.2267	0.2165	3.5624	3.7767	6.0789	270.1155	121.6463	39.2932	50.7107	2.6750		
16/08/2014	95.1768	0.2230	3.5658	3.7621	5.5248	274.1143	98.4709	39.2978	50.7152	3.4933		
17/08/2014	98.1428	0.1858	3.4110	3.5064	3.9726	280.1036	105.5116	39.2949	50.7137	2.2086		
18/08/2014	94.0365	0.2574	4.2899	4.4944	6.2235	274.2956	141.0080	39.2904	50.7068	3.1061		
19/08/2014	94.5188	0.2004	4.7201	4.7851	6.3489	270.0470	116.2681	39.3001	50.7191	3.2029		
20/08/2014	93.0182	0.2550	3.7732	3.9895	5.5001	267.9275	184.1035	39.2952	50.7118	2.9830		
21/08/2014	94.2834	0.1933	3.8453	4.0160	4.9128	268.1758	112.2588	39.2955	50.7127	2.6662		
22/08/2014	93.6260	0.2071	4.2067	4.4030	6.4509	267.8246	203.1487	39.2917	50.7101	2.4198		
23/08/2014	93.2800	0.1873	3.3049	3.4883	5.5759	271.2116	128.0024	39.2952	50.7145	2.4374		
24/08/2014	93.8832	0.1670	3.4747	3.6283	5.2614	268.7053	102.6758	39.2982	50.7177	2.8246		
25/08/2014	94.8139	0.1903	4.3133	4.5006	6.4468	270.0463	109.6186	39.2957	50.7144	3.9245		
26/08/2014	93.0414	0.2386	3.6395	3.8245	6.6439	266.9753	139.0523	39.2954	50.7141	3.1325		
27/08/2014	92.6716	0.1975	4.6556	4.8070	5.9404	267.5544	112.7478	39.2950	50.7120	3.1501		
28/08/2014	93.0909	0.1748	4.0073	4.1743	5.4031	266.3017	110.8898	39.2981	50.7155	2.8774		
29/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
30/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
31/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.6716	0.1670	2.5611	2.7160	3.8097	266.3017	98.4709	39.2904	50.7068	2.2086		
Promedio	94.7228	0.2256	3.7148	3.8938	5.4899	271.2174	150.7950	39.2955	50.7197	5.1902		
Máximo	98.1428	0.5301	6.3773	6.4299	6.8060	280.1036	321.5218	39.3010	50.8863	28.8264		
Desv. Est.	1.39648	0.06605	0.76049	0.73735	0.90424	3.27893	60.12589	0.00247	0.03275	7.14527		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ
SE REGISTRAN VALORES ATÍPICOS DE H2S, PROCEDIÉNDOSE A DAR MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR, EL DÍA 04 DE AGOSTO.
EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Mínimos diarios)											
PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio										
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR										



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/08/2014	91.8140	0.1349	1.5626	1.6975	2.1964	263.1377	118.1260	37.9149	49.2519	-----		
02/08/2014	92.8271	0.1610	1.8764	2.0522	2.7305	265.8629	123.5043	37.9676	49.3940	-----		
03/08/2014	93.0363	0.1296	0.9245	1.0665	1.5316	266.3593	123.7976	37.9167	49.4100	-----		
04/08/2014	91.7174	0.1573	2.3966	2.5542	3.3345	265.0280	113.3345	37.9349	49.2299	1.1351		
05/08/2014	91.6731	0.1430	1.8522	1.9951	2.8108	265.0717	108.9341	37.8065	48.9902	1.2143		
06/08/2014	90.0671	0.1551	1.4098	1.5649	2.3721	261.3523	105.9027	38.0456	49.0201	1.0559		
07/08/2014	91.1716	0.1652	1.8333	2.0068	2.9830	263.0548	97.6886	38.0295	49.2302	1.1615		
08/08/2014	89.9740	0.1534	0.4994	1.0295	2.2622	257.7260	94.8528	38.0819	49.1871	1.2495		
09/08/2014	89.9611	0.1249	1.4384	1.5813	2.3184	263.1204	94.8528	38.0247	49.2232	0.8711		
10/08/2014	92.9287	0.1189	1.4288	1.5478	2.2223	270.7023	90.1591	38.0359	49.5546	0.5280		
11/08/2014	88.2313	0.1191	1.4394	1.5585	2.2223	260.0816	95.5374	38.0359	48.8274	0.9855		
12/08/2014	86.5069	0.0526	1.1549	1.2686	1.8435	263.9723	94.9506	37.5036	47.6396	0.8183		
13/08/2014	89.2094	0.1090	1.3883	1.5099	2.1885	260.6330	101.6979	38.0393	49.0006	0.9239		
14/08/2014	90.3657	0.1541	2.4591	2.6136	3.7922	265.0343	99.5466	37.9869	49.1124	0.8359		
15/08/2014	89.3773	0.1172	2.3413	2.4964	3.7856	263.2141	93.5816	38.0587	49.1935	0.9767		
16/08/2014	90.1968	0.1248	1.7796	1.9044	2.5139	264.6967	87.2255	38.0035	49.1472	1.1351		
17/08/2014	92.1374	0.0941	0.4100	0.5416	0.9534	272.9809	87.7144	37.7926	49.0379	0.4840		
18/08/2014	88.7085	0.1345	2.1875	2.3480	3.1809	264.4391	91.0392	37.9708	48.8115	1.0647		
19/08/2014	88.6481	0.0646	2.0358	2.1750	2.8864	262.2697	94.8528	37.7896	48.5037	1.0207		
20/08/2014	90.0432	0.1479	2.7357	2.9003	3.6658	262.0760	97.1019	37.8453	48.9760	1.1087		
21/08/2014	90.7884	0.1175	2.2046	2.3383	3.0189	261.7964	92.7993	37.6534	48.7231	1.0119		
22/08/2014	88.4365	0.1344	2.1702	2.3074	3.5104	261.7255	97.6886	37.9884	48.9544	1.0559		
23/08/2014	90.4415	0.1263	2.1702	2.3074	3.5182	262.3802	91.8215	37.9803	49.1862	1.1263		
24/08/2014	90.4044	0.1327	2.2325	2.3652	3.2947	263.4401	86.3454	37.9272	49.2815	1.2055		
25/08/2014	88.4963	0.1298	1.8983	2.0281	2.7752	260.7091	84.7809	37.9294	48.8227	1.3111		
26/08/2014	89.0457	0.1430	2.2573	2.4342	3.9165	259.9027	89.4746	37.9437	49.0454	1.1967		
27/08/2014	89.4967	0.1366	2.5901	2.7453	4.0248	261.0721	93.2883	37.5356	48.3120	1.2055		
28/08/2014	90.1377	0.1252	2.6105	2.7581	3.4484	260.7982	91.3815	37.7297	48.7669	1.2011		
29/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
30/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
31/08/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	86.5069	0.0526	0.4100	0.5416	0.9534	257.7260	84.7809	37.5036	47.6396	0.4840		
Promedio	90.2087	0.1288	1.8317	1.9889	2.8322	263.3085	97.9279	37.9097	48.9940	1.0353		
Máximo	93.0363	0.1652	2.7357	2.9003	4.0248	272.9809	123.7976	38.0819	49.5546	1.3111		
Desv. Est.	1.56866	0.02588	0.60413	0.58462	0.76399	3.14687	10.65627	0.15251	0.37881	0.20523		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ
SE REGISTRAN VALORES ATÍPICOS DE H2S, PROCEDIÉNDOSE A DAR MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR, EL DÍA 04 DE AGOSTO.
EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES.