

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL		
(Valores promedio diarios)		
PERMISIONARIO:	TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.	GDF SUEZ
PUNTO DE MEDICIÓN:	Nuevo Madero	
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84.0 MÍN.	3.0 MÁX.	4.0 MÁX.	4.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	37.3 MÍN.	48.2 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2014	93.0601	0.9091	0.2498	1.1589	4.6778	219.1442	22.9550	39.3500	50.8200	1.7597		
02/06/2014	92.5954	0.8647	0.3433	1.2079	5.0314	220.6027	20.0800	39.4800	50.8900	1.6745		
03/06/2014	92.4396	0.8653	0.3859	1.2511	5.0985	222.4464	25.8300	39.5100	50.9000	1.8448		
04/06/2014	92.4734	0.8602	0.3967	1.2568	5.0335	222.8582	27.9200	39.4900	50.8800	2.0342		
05/06/2014	92.7591	0.8815	0.2687	1.1503	4.8741	221.2616	27.7000	39.4800	50.8900	2.0764		
06/06/2014	92.6760	0.8904	0.3420	1.2323	4.9678	220.9719	28.4200	39.4400	50.8400	2.0917		
07/06/2014	92.8271	0.9136	0.3396	1.2533	5.0422	218.1269	28.8800	39.2900	50.7400	2.1870		
08/06/2014	93.1869	0.8926	0.3409	1.2334	5.1096	211.2994	27.1000	39.0400	50.6100	2.2279		
09/06/2014	93.0957	0.9297	0.4116	1.3412	5.1024	212.1289	27.3400	39.0100	50.5500	2.1890		
10/06/2014	93.0803	0.9014	0.3811	1.2826	5.1642	211.5984	26.1200	39.0600	50.5900	2.0935		
11/06/2014	92.9615	0.9084	0.3727	1.2804	5.2311	212.3067	26.6300	39.1000	50.6000	1.9017		
12/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.7700	39.1000	50.6500	2.0711		
13/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.7300	39.1000	50.6500	2.0006		
14/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.5300	39.1000	50.6500	2.0449		
15/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	27.2200	39.1000	50.6500	1.3653		
16/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	27.1700	39.1000	50.6500	1.2627		
17/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.7900	39.1000	50.6500	1.2297		
18/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	27.2400	39.1000	50.6500	1.1955		
19/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.8700	39.1000	50.6500	1.1815		
20/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	28.2300	39.1000	50.6500	1.2460		
21/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	27.5600	39.1000	50.6500	1.2632		
22/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	28.1100	39.1000	50.6500	1.2951		
23/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.5700	39.1000	50.6500	1.2487		
24/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.6600	39.1000	50.6500	1.4253		
25/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	25.7200	39.1000	50.6500	1.4332		
26/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	26.5300	39.1000	50.6500	1.4809		
27/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
28/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
29/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
30/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.4396	0.8602	0.2498	1.1503	4.6778	211.2994	20.0800	39.0100	50.5500	1.1815		
Promedio	92.9884	0.9118	0.3146	1.2264	5.1184	214.4727	26.6798	39.1827	50.6946	1.6855		
Máximo	93.1869	0.9297	0.4116	1.3412	5.2311	222.8582	28.8800	39.5100	50.9000	2.2279		
Desv. Est.	0.21531	0.02215	0.04357	0.03686	0.12254	3.99254	1.75085	0.16232	0.10385	0.38632		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ
SE PRESENTA FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE PROVOCA FAÑO EN TARJETA DEL COMPUTADOR DE FLUJO, DEJANDO SIN COMUNICACIÓN AL COMPUTADOR CON LOS EQUIPOS DE CALIDAD DE GAS, PERDIÉNDOSE LOS REGISTROS A PARTIR DEL DÍA 27/06/2014

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Máximos diarios)		
PERMISIONARIO:	TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Nuevo Madero	
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS	



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84.0 MÍN.	3.0 MÁX.	4.0 MÁX.	4.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2014	93.0601	0.9091	0.2498	1.1589	4.6778	219.1442	91.3250	39.3500	50.8200	2.1913		
02/06/2014	93.0601	0.9344	4.4877	4.5880	7.4486	222.5750	89.5700	39.5700	50.9900	2.2634		
03/06/2014	92.7699	0.9556	4.4830	4.5841	7.4583	256.6852	93.0800	39.6100	51.0100	2.1192		
04/06/2014	92.9324	1.0576	4.4837	4.5847	7.4475	251.3171	30.0700	39.6200	51.0100	2.3985		
05/06/2014	93.0074	0.9534	4.3950	4.5156	7.3986	223.2447	29.7700	39.6000	51.0200	2.3264		
06/06/2014	92.9976	0.9951	4.4842	4.5846	7.4440	249.7401	30.9700	39.6100	51.0200	2.5067		
07/06/2014	93.2126	0.9837	4.4828	4.5837	7.4458	259.9671	31.8800	39.5700	50.9800	2.5517		
08/06/2014	93.3768	0.9418	4.4826	4.5855	7.4435	215.1108	29.2700	39.0800	50.6800	2.6328		
09/06/2014	93.4271	1.0528	4.4871	4.5868	7.4411	258.8383	29.9700	39.0800	50.6400	2.4616		
10/06/2014	93.3288	1.0417	4.4876	4.5878	7.4326	256.1573	30.9700	39.1100	50.7000	2.3264		
11/06/2014	93.1057	0.9455	4.4842	4.5849	7.4428	255.3575	30.0700	39.1100	50.6700	2.1733		
12/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	29.5700	39.1000	50.6500	2.3445		
13/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	30.8700	39.1000	50.6500	2.2724		
14/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	29.7700	39.1000	50.6500	2.3084		
15/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	31.6800	39.1000	50.6500	1.9660		
16/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	31.0700	39.1000	50.6500	1.4885		
17/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	29.5700	39.1000	50.6500	1.4795		
18/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	29.5700	39.1000	50.6500	1.3443		
19/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	30.3700	39.1000	50.6500	1.4344		
20/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	50.7700	39.1000	50.6500	1.5155		
21/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	50.0700	39.1000	50.6500	1.5425		
22/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	49.4700	39.1000	50.6500	1.5786		
23/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	96.9000	39.1000	50.6500	1.5425		
24/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	29.0600	39.1000	50.6500	1.7047		
25/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	92.3800	39.1000	50.6500	1.6507		
26/06/2014	93.1029	0.9260	0.2898	1.2158	5.1831	212.2364	29.5700	39.1000	50.6500	1.6867		
27/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
28/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
29/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
30/06/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.7699	0.9091	0.2498	1.1589	4.6778	212.2364	29.0600	39.0800	50.6400	1.3443	
Promedio	93.1085	0.9485	1.8983	2.5070	6.0318	225.0647	44.5244	39.2235	50.7419	1.9927	
Máximo	93.4271	1.0576	4.4877	4.5880	7.4583	259.9671	96.9000	39.6200	51.0200	2.6328	
Desv. Est.	0.12747	0.04212	2.07816	1.67025	1.13979	19.13455	24.81628	0.21444	0.15108	0.41977	

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ
SE PRESENTA FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE PROVOCA FAÑO EN TARJETA DEL COMPUTADOR DE FLUJO, DEJANDO SIN COMUNICACIÓN AL COMPUTADOR CON LOS EQUIPOS DE CALIDAD DE GAS, PERDIÉNDOSE LOS REGISTROS A PARTIR DEL DÍA 27/06/2014

PERMISIONARIO:

TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Nuevo Madero

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Observaciones:

DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

SE PRESENTA FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE PROVOCA FAÑO EN TARJETA DEL COMPUTADOR DE FLUJO, DEJANDO SIN COMUNICACIÓN AL COMPUTADOR CON LOS EQUIPOS DE CALIDAD DE GAS, PERDIÉNDOSE LOS REGISTROS A PARTIR DEL DÍA 27/06/2014