

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| PERMISIONARIO: | GDF Suez | GDF SUEZ |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/10/2013 | 93.6875 | 0.6454 | 0.2431 | 0.8885 | 4.7470 | 247.3181 | ----- | 39.2100 | 50.9500 | ----- | < 10.8 | 0.0000 |
| 02/10/2013 | 93.7632 | 0.6282 | 0.2407 | 0.8693 | 4.6526 | 247.8941 | ----- | 39.2100 | 50.9100 | ----- | | |
| 03/10/2013 | 93.5925 | 0.6004 | 0.2480 | 0.8484 | 4.8018 | 251.7746 | 7.0000 | 39.3000 | 51.0200 | 1.3591 | | |
| 04/10/2013 | 93.3330 | 0.6258 | 0.2576 | 0.8834 | 4.9734 | 254.3578 | 22.4300 | 39.3600 | 51.0100 | 2.2709 | | |
| 05/10/2013 | 93.5110 | 0.6378 | 0.2607 | 0.8985 | 4.7998 | 254.9066 | 22.8000 | 39.2900 | 50.9800 | 2.2172 | | |
| 06/10/2013 | 93.4567 | 0.6190 | 0.2445 | 0.8634 | 4.7107 | 257.4692 | 22.6500 | 39.4100 | 51.0600 | 2.0186 | | |
| 07/10/2013 | 93.2813 | 0.5936 | 0.2156 | 0.8093 | 4.7749 | 254.8954 | 20.1800 | 39.5400 | 51.1500 | 1.9445 | | |
| 08/10/2013 | 92.6529 | 0.3751 | 0.1638 | 0.5388 | 5.2152 | 238.2217 | 16.1700 | 40.0400 | 51.6100 | 1.1943 | | |
| 09/10/2013 | 93.0928 | 0.4923 | 0.2142 | 0.7067 | 4.9397 | 242.9610 | 9.3150 | 39.6900 | 51.2900 | 0.7245 | | |
| 10/10/2013 | 93.3515 | 0.5852 | 0.2848 | 0.8701 | 4.6997 | 249.3832 | 2.4600 | 39.4400 | 51.0900 | 0.2546 | | |
| 11/10/2013 | 93.3320 | 0.5908 | 0.3342 | 0.9250 | 4.8251 | 246.3612 | 16.7300 | 39.3800 | 51.0200 | 1.4226 | | |
| 12/10/2013 | 93.0284 | 0.5043 | 0.3056 | 0.8100 | 5.0767 | 238.3062 | 16.5200 | 39.5900 | 51.2100 | 1.3559 | | |
| 13/10/2013 | 92.8750 | 0.5065 | 0.3469 | 0.8534 | 5.1397 | 219.5426 | 16.3500 | 39.6100 | 51.2000 | 1.4230 | | |
| 14/10/2013 | 93.3039 | 0.5417 | 0.3413 | 0.8830 | 4.8593 | 242.2361 | 16.4900 | 39.4100 | 51.0700 | 1.6055 | | |
| 15/10/2013 | 94.0628 | 0.5769 | 0.2750 | 0.8519 | 4.4041 | 227.9341 | 16.8700 | 39.1200 | 50.9000 | 1.5010 | | |
| 16/10/2013 | 94.1059 | 0.5716 | 0.2430 | 0.8147 | 4.4090 | 247.5514 | 16.8900 | 39.1300 | 50.9500 | 1.5520 | | |
| 17/10/2013 | 94.0652 | 0.5084 | 0.2417 | 0.7501 | 4.4411 | 248.5490 | 16.6900 | 39.2000 | 51.0200 | 1.4282 | | |
| 18/10/2013 | 94.0851 | 0.4585 | 0.2691 | 0.7277 | 4.3981 | 236.7475 | 16.7500 | 39.2200 | 51.0500 | 1.2382 | | |
| 19/10/2013 | 94.1057 | 0.4354 | 0.2545 | 0.6899 | 4.3899 | 234.1887 | 16.1900 | 39.2500 | 51.0900 | 1.1687 | | |
| 20/10/2013 | 94.1281 | 0.3768 | 0.2140 | 0.5908 | 4.3768 | 228.4285 | 15.9900 | 39.3400 | 51.1900 | 1.0747 | | |
| 21/10/2013 | 93.7673 | 0.4094 | 0.2950 | 0.7043 | 4.7578 | 241.3897 | 18.6400 | 39.3400 | 51.1300 | 1.2689 | | |
| 22/10/2013 | 93.2629 | 0.5948 | 0.3760 | 0.9709 | 5.3257 | 206.5123 | 16.7300 | 39.1600 | 50.8900 | 2.2276 | | |
| 23/10/2013 | 93.5237 | 0.6452 | 0.3288 | 0.9740 | 5.1670 | 218.4344 | 15.6300 | 39.0700 | 50.8200 | 2.2482 | | |
| 24/10/2013 | 93.7131 | 0.6061 | 0.3057 | 0.9117 | 5.0420 | 247.3518 | 16.1600 | 39.0700 | 50.8500 | 1.9546 | | |
| 25/10/2013 | 93.7094 | 0.6343 | 0.2992 | 0.9335 | 5.0300 | 250.2660 | 16.4300 | 39.0500 | 50.8300 | 2.0246 | | |
| 26/10/2013 | 93.7626 | 0.5739 | 0.2788 | 0.8527 | 5.0138 | 248.6453 | 15.9900 | 39.0900 | 50.8700 | 1.8969 | | |
| 27/10/2013 | 93.8130 | 0.5840 | 0.2579 | 0.8419 | 4.9877 | 249.6840 | 15.9800 | 39.0800 | 50.8900 | 1.9137 | | |
| 28/10/2013 | 93.7538 | 0.5657 | 0.2570 | 0.8230 | 5.0639 | 247.7432 | 16.3000 | 39.1100 | 50.9100 | 1.8265 | | |
| 29/10/2013 | 93.7760 | 0.5663 | 0.2571 | 0.8234 | 5.0590 | 247.6942 | 16.3100 | 39.1000 | 50.9100 | 1.8904 | | |
| 30/10/2013 | 93.3841 | 0.5944 | 0.2502 | 0.8445 | 5.0554 | 250.9318 | 16.2700 | 39.3200 | 51.0200 | 1.9432 | | |
| 31/10/2013 | 93.4487 | 0.6001 | 0.2387 | 0.8388 | 4.9391 | 253.4502 | 16.5800 | 39.3500 | 51.0300 | 1.9151 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.6529 | 0.3751 | 0.1638 | 0.5388 | 4.3768 | 206.5123 | 2.4600 | 39.0500 | 50.8200 | 0.2546 | | |
| Promedio | 93.5719 | 0.5564 | 0.2691 | 0.8255 | 4.8412 | 242.9397 | 16.1895 | 39.3058 | 51.0297 | 1.6160 | | |
| Máximo | 94.1281 | 0.6454 | 0.3760 | 0.9740 | 5.3257 | 257.4692 | 22.8000 | 40.0400 | 51.6100 | 2.2709 | | |
| Desv. Est. | 0.37699 | 0.07740 | 0.04517 | 0.09956 | 0.26972 | 11.97044 | 4.09496 | 0.21980 | 0.16154 | 0.47968 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ**
SE PRESENTAN FALLAS INTERMITENTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE REALIZA MANTENIMIENTO ANUAL A CROMATÓGRAFO
DE ACUERDO AL LABORATORIO ACREDITADO QUE REALIZÓ LOS ANÁLISIS DEL GAS NATURAL, EL NIVEL DE OXÍGENO ES INFERIOR AL MÍNIMO DETECTABLE POR SUS EQUIPOS (0.01% MOL)

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

GDF Suez
Nuevo Madero
RESTO DEL PAÍS

GDF SUEZ

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX. | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/10/2013 | 93.8055 | 0.7034 | 0.2611 | 0.9469 | 4.8900 | 254.4789 | 18.6100 | 39.2400 | 50.9500 | 3.0293 | | |
| 02/10/2013 | 93.7903 | 0.6295 | 0.2410 | 0.8705 | 4.6811 | 248.2245 | 90.7700 | 39.2000 | 50.9400 | 2.4796 | | |
| 03/10/2013 | 93.7903 | 0.6462 | 0.2683 | 0.8966 | 5.0061 | 255.4051 | 90.2700 | 39.4500 | 51.1200 | 2.5247 | | |
| 04/10/2013 | 93.5741 | 0.6540 | 0.3099 | 0.9120 | 5.1382 | 255.4961 | 24.2400 | 39.4100 | 51.0600 | 2.5517 | | |
| 05/10/2013 | 93.6437 | 0.6697 | 0.2734 | 0.9319 | 5.0353 | 258.1676 | 25.0400 | 39.3800 | 51.0200 | 2.4256 | | |
| 06/10/2013 | 93.6199 | 0.6690 | 0.2664 | 0.9317 | 4.7745 | 259.9578 | 23.8400 | 39.5300 | 51.1400 | 2.3174 | | |
| 07/10/2013 | 93.3932 | 0.6250 | 0.2271 | 0.8486 | 4.8886 | 259.1300 | 23.6400 | 39.6400 | 51.2400 | 2.2003 | | |
| 08/10/2013 | 93.3588 | 0.6275 | 0.2204 | 0.8469 | 5.5456 | 251.2134 | 17.8100 | 40.4500 | 51.9600 | 1.8759 | | |
| 09/10/2013 | 93.3265 | 0.5598 | 0.2454 | 0.7907 | 5.2438 | 247.8920 | 95.8000 | 40.1400 | 51.7100 | 2.0742 | | |
| 10/10/2013 | 94.1301 | 0.6527 | 0.3632 | 0.9840 | 4.9463 | 257.3575 | 94.3900 | 39.8800 | 51.3600 | 1.5155 | | |
| 11/10/2013 | 93.4950 | 0.6339 | 0.3601 | 0.9852 | 4.9922 | 252.0868 | 18.2100 | 39.5000 | 51.1200 | 1.6236 | | |
| 12/10/2013 | 93.2035 | 0.5725 | 0.3122 | 0.8776 | 5.2003 | 245.7072 | 18.0100 | 39.7300 | 51.3300 | 1.5515 | | |
| 13/10/2013 | 93.0148 | 0.5622 | 0.3963 | 0.9186 | 5.2479 | 243.7824 | 17.9100 | 39.7100 | 51.3200 | 1.6507 | | |
| 14/10/2013 | 94.0121 | 0.6018 | 0.4214 | 0.9383 | 5.2377 | 248.0453 | 18.0100 | 39.6300 | 51.2100 | 1.8939 | | |
| 15/10/2013 | 94.3156 | 1.0194 | 0.3675 | 1.3822 | 4.8449 | 245.9045 | 18.2100 | 39.1800 | 50.9700 | 2.6058 | | |
| 16/10/2013 | 94.3109 | 0.6325 | 0.2646 | 0.8959 | 4.5529 | 250.0034 | 18.3100 | 39.2000 | 51.0000 | 1.6957 | | |
| 17/10/2013 | 94.2177 | 0.5710 | 0.2765 | 0.8470 | 4.8660 | 251.5613 | 18.4100 | 39.2400 | 51.0700 | 1.6236 | | |
| 18/10/2013 | 94.2380 | 0.5482 | 0.2965 | 0.8166 | 4.4979 | 249.8038 | 97.0000 | 39.2900 | 51.1200 | 1.6236 | | |
| 19/10/2013 | 94.2750 | 0.5039 | 0.2962 | 0.7901 | 4.5620 | 255.0711 | 17.5100 | 39.3000 | 51.1800 | 1.4254 | | |
| 20/10/2013 | 94.5172 | 0.4754 | 0.2737 | 0.7490 | 4.4957 | 251.9141 | 17.7100 | 39.4100 | 51.3800 | 1.3623 | | |
| 21/10/2013 | 94.2094 | 0.4897 | 0.3754 | 0.8320 | 5.2905 | 251.4044 | 20.4200 | 39.4700 | 51.2900 | 1.6236 | | |
| 22/10/2013 | 93.4723 | 0.6747 | 0.4218 | 1.0914 | 5.4214 | 216.1064 | 19.5200 | 39.2800 | 51.0400 | 2.6238 | | |
| 23/10/2013 | 93.9466 | 0.7092 | 0.3854 | 1.0500 | 5.3908 | 248.5364 | 16.9000 | 39.1900 | 50.8500 | 2.6688 | | |
| 24/10/2013 | 93.8299 | 0.6530 | 0.3181 | 0.9537 | 5.2423 | 252.5897 | 17.7100 | 39.1000 | 50.8800 | 2.2904 | | |
| 25/10/2013 | 93.7972 | 0.6725 | 0.3052 | 0.9727 | 5.1222 | 253.8148 | 17.7100 | 39.0900 | 50.8600 | 2.3174 | | |
| 26/10/2013 | 93.9335 | 0.6839 | 0.3013 | 0.9829 | 5.1372 | 253.8366 | 17.3100 | 39.1200 | 50.9300 | 2.3805 | | |
| 27/10/2013 | 93.9473 | 0.7408 | 0.2920 | 1.0321 | 5.1173 | 253.3482 | 17.4100 | 39.1300 | 50.9500 | 2.4796 | | |
| 28/10/2013 | 93.7760 | 0.5669 | 0.2571 | 0.8234 | 5.1114 | 253.8640 | 17.7100 | 39.1200 | 50.9300 | 2.1552 | | |
| 29/10/2013 | 93.7760 | 0.5663 | 0.2571 | 0.8234 | 5.0590 | 247.6942 | 17.7100 | 39.1000 | 50.9100 | 2.2814 | | |
| 30/10/2013 | 93.7760 | 0.6248 | 0.2619 | 0.8763 | 5.1489 | 254.9286 | 17.2100 | 39.4400 | 51.0900 | 2.4706 | | |
| 31/10/2013 | 93.5336 | 0.6237 | 0.2441 | 0.8644 | 5.0566 | 256.5684 | 17.9100 | 39.4200 | 51.0800 | 2.2093 | | |

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 93.0148 | 0.4754 | 0.2204 | 0.7490 | 4.4957 | 216.1064 | 16.9000 | 39.0900 | 50.8500 | 1.3623 | | |
| Promedio | 93.8074 | 0.6311 | 0.3020 | 0.9181 | 5.0240 | 251.0934 | 31.0071 | 39.4184 | 51.1294 | 2.1145 | | |
| Máximo | 94.5172 | 1.0194 | 0.4218 | 1.3822 | 5.5456 | 259.9578 | 97.0000 | 40.4500 | 51.9600 | 3.0293 | | |
| Desv. Est. | 0.36299 | 0.09638 | 0.05709 | 0.11777 | 0.27080 | 7.65180 | 28.02954 | 0.31562 | 0.24373 | 0.44356 | | |

Observaciones:

DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ
SE PRESENTAN FALLAS INTERMITENTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE REALIZA MANTENIMIENTO ANUAL A CROMATÓGRAFO

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| PERMISIONARIO: | GDF Suez | GDF SUEZ |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX. | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/10/2013 | 93.5011 | 0.6170 | 0.2374 | 0.8548 | 4.6477 | 246.0438 | ----- | 39.1400 | 50.8700 | ----- | | |
| 02/10/2013 | 93.7629 | 0.6230 | 0.2402 | 0.8632 | 4.6470 | 247.0983 | ----- | 39.1900 | 50.9300 | ----- | | |
| 03/10/2013 | 93.3160 | 0.5518 | 0.2410 | 0.7964 | 4.6470 | 248.2245 | ----- | 39.1900 | 50.9300 | ----- | | |
| 04/10/2013 | 93.2019 | 0.5820 | 0.2416 | 0.8496 | 4.7495 | 252.7920 | 20.0200 | 39.2800 | 50.9700 | 2.0651 | | |
| 05/10/2013 | 93.2560 | 0.6176 | 0.2464 | 0.8662 | 4.6936 | 252.9668 | 20.4200 | 39.2400 | 50.9300 | 1.8849 | | |
| 06/10/2013 | 93.3229 | 0.5946 | 0.2214 | 0.8159 | 4.6203 | 254.4741 | 21.2300 | 39.2500 | 50.9300 | 1.7318 | | |
| 07/10/2013 | 93.1749 | 0.5565 | 0.2018 | 0.7662 | 4.6627 | 249.0622 | 15.4000 | 39.4500 | 51.0900 | 1.6146 | | |
| 08/10/2013 | 92.1369 | 0.2220 | 0.1231 | 0.3452 | 4.7399 | 224.2973 | 14.0900 | 39.4600 | 51.0900 | 0.7046 | | |
| 09/10/2013 | 92.5677 | 0.3151 | 0.1626 | 0.4776 | 4.7810 | 224.3197 | ----- | 39.5200 | 51.1700 | ----- | | |
| 10/10/2013 | 92.7846 | 0.4737 | 0.2319 | 0.7325 | 4.0176 | 245.3463 | ----- | 39.2600 | 50.9200 | ----- | | |
| 11/10/2013 | 93.1371 | 0.5501 | 0.2964 | 0.8531 | 4.6284 | 244.3671 | 15.6000 | 39.2700 | 50.9300 | 1.2001 | | |
| 12/10/2013 | 92.8266 | 0.4389 | 0.2982 | 0.7447 | 4.9231 | 217.5333 | 15.4000 | 39.4600 | 51.0900 | 1.1641 | | |
| 13/10/2013 | 92.6983 | 0.4423 | 0.3058 | 0.7481 | 5.0187 | 217.2587 | 15.0900 | 39.5000 | 51.1000 | 1.1461 | | |
| 14/10/2013 | 92.7394 | 0.4777 | 0.2968 | 0.8129 | 4.4008 | 218.1635 | 15.2000 | 39.1600 | 50.9100 | 1.2722 | | |
| 15/10/2013 | 93.4213 | 0.5238 | 0.2522 | 0.8000 | 4.1856 | 209.9657 | 15.7000 | 38.8300 | 50.4000 | 1.2001 | | |
| 16/10/2013 | 93.9142 | 0.5102 | 0.2287 | 0.7388 | 4.1856 | 243.9899 | 15.7000 | 39.0600 | 50.8500 | 1.3263 | | |
| 17/10/2013 | 93.2940 | 0.4641 | 0.2242 | 0.6897 | 4.3365 | 246.5529 | 15.0900 | 39.1700 | 50.9600 | 1.2632 | | |
| 18/10/2013 | 93.9659 | 0.3965 | 0.2522 | 0.6517 | 4.3147 | 212.1310 | 14.9400 | 39.1600 | 50.9600 | 1.0785 | | |
| 19/10/2013 | 93.8213 | 0.3621 | 0.2290 | 0.5951 | 4.2452 | 211.8153 | 14.7900 | 39.1900 | 51.0300 | 0.8938 | | |
| 20/10/2013 | 94.0304 | 0.1825 | 0.1967 | 0.3811 | 4.1038 | 212.5698 | 14.6900 | 39.2100 | 51.0300 | 0.5604 | | |
| 21/10/2013 | 93.3144 | 0.3208 | 0.2132 | 0.5700 | 4.2850 | 206.0816 | 15.8000 | 39.2100 | 51.0000 | 0.8577 | | |
| 22/10/2013 | 93.0361 | 0.4422 | 0.3501 | 0.7992 | 5.2510 | 204.6591 | 14.4900 | 39.1100 | 50.8100 | 1.4795 | | |
| 23/10/2013 | 93.1161 | 0.5629 | 0.3006 | 0.8722 | 4.8275 | 203.4546 | 14.3900 | 39.0100 | 50.7600 | 1.9030 | | |
| 24/10/2013 | 93.4933 | 0.5732 | 0.2941 | 0.8885 | 4.9037 | 242.3156 | 14.6900 | 39.0200 | 50.7900 | 1.6146 | | |
| 25/10/2013 | 93.5799 | 0.5985 | 0.2926 | 0.8920 | 4.9171 | 247.5823 | 14.9900 | 39.0200 | 50.8000 | 1.6236 | | |
| 26/10/2013 | 93.6122 | 0.5350 | 0.2677 | 0.8042 | 4.8921 | 247.4058 | 14.4900 | 39.0300 | 50.7800 | 1.5966 | | |
| 27/10/2013 | 93.7063 | 0.5255 | 0.2496 | 0.7782 | 4.7212 | 247.8324 | 14.5900 | 38.9000 | 50.6700 | 1.6507 | | |
| 28/10/2013 | 93.7201 | 0.5546 | 0.2539 | 0.8091 | 5.0590 | 247.6942 | 14.6900 | 39.1000 | 50.9100 | 1.4614 | | |
| 29/10/2013 | 93.7760 | 0.5663 | 0.2571 | 0.8234 | 5.0590 | 247.6942 | 14.9900 | 39.1000 | 50.9100 | 1.6777 | | |
| 30/10/2013 | 93.1756 | 0.5663 | 0.2340 | 0.8234 | 4.9588 | 247.6942 | 14.9900 | 39.1000 | 50.9100 | 1.7227 | | |
| 31/10/2013 | 93.3007 | 0.5820 | 0.2303 | 0.8199 | 4.8572 | 251.8647 | 15.0900 | 39.3200 | 51.0100 | 1.7227 | | |

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.1369 | 0.1825 | 0.1231 | 0.3452 | 4.0176 | 203.4546 | 14.0900 | 38.8300 | 50.4000 | 0.5604 | | |
| Promedio | 93.3130 | 0.4945 | 0.2474 | 0.7504 | 4.6542 | 234.6210 | 15.6369 | 39.1906 | 50.9174 | 1.4006 | | |
| Máximo | 94.0304 | 0.6230 | 0.3501 | 0.8920 | 5.2510 | 254.4741 | 21.2300 | 39.5200 | 51.1700 | 2.0651 | | |
| Desv. Est. | 0.44348 | 0.11443 | 0.04485 | 0.14083 | 0.31691 | 17.73572 | 1.87009 | 0.16767 | 0.14783 | 0.38275 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ SE PRESENTAN FALLAS INTERMITENTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE REALIZA MANTENIMIENTO ANUAL A CROMATÓGRAFO**