



PEMEX

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL NORMA (83)	% VOL NORMA (11)	% VOL NORMA (6)	% VOL NORMA (3)	% VOL NORMA (6)	MJoules /m3 NORMA (36,80 - 43,60)	MJoules /m3 NORMA (47,30 - 53,20)	K (°C) NORMA (271,15 (-2))	mg/m3 NORMA (110)	mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-Abr-15	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Poder calorifico MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
36.622	17-Abr-15	CD. PEMEX

**PEMEX**

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

SUBDIRECCION DE DUCTOS
GERENCIA COMERCIAL DE TRANSPORTE
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (6)	NORMA (3)	NORMA (6)	NORMA (36,80 - 43,60)	NORMA (47,30 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-Abr-15	CD. PEMEX

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día MJoules(IT)/m3	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
36.622	17-Abr-15	CD. PEMEX

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Poder Calorífico MJoules(IT)/m3
17/04/2015 05:00:00 a.m.	36.7305
17/04/2015 06:00:00 a.m.	36.6415
17/04/2015 07:00:00 a.m.	36.6353
17/04/2015 08:00:00 a.m.	36.7192
17/04/2015 09:00:00 a.m.	36.5738
17/04/2015 10:00:00 a.m.	36.4694
17/04/2015 11:00:00 a.m.	36.5434
17/04/2015 12:00:00 p.m.	36.5440
17/04/2015 01:00:00 p.m.	36.5922
17/04/2015 02:00:00 p.m.	36.5498
17/04/2015 03:00:00 p.m.	36.5048
17/04/2015 04:00:00 p.m.	36.6385
17/04/2015 05:00:00 p.m.	36.6257
17/04/2015 06:00:00 p.m.	36.6055
17/04/2015 07:00:00 p.m.	36.6569
17/04/2015 08:00:00 p.m.	36.5252
17/04/2015 09:00:00 p.m.	36.5604
17/04/2015 10:00:00 p.m.	36.6811
17/04/2015 11:00:00 p.m.	36.7128
18/04/2015 12:00:00 a.m.	36.6484
18/04/2015 01:00:00 a.m.	36.6823
18/04/2015 02:00:00 a.m.	36.6719
18/04/2015 03:00:00 a.m.	36.7110
18/04/2015 04:00:00 a.m.	36.7146