



ENERGIA MAYAKAN, S. de R.L. de C.V.
 Prolongación Montejón No.310 por 1 –C y 6 Diagonal
 5to. Piso Torre Banorte Fracc. Gonzalo Guerrero
 Mérida, Yucatán, México.
 C.P. 97118
 Teléfono: (52) (999) 944-5005
 Fax: (52) (999) 944-1913

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación enero 2014.

Energía Mayakán S de RL de CV					
enero-2014 FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/01/2014	35.3920	0.0000	35.3282	35.1119	34.5347
02/01/2014	34.8190	0.0000	35.2862	35.3520	34.5347
03/01/2014	34.8905	34.9228	35.4593	35.2710	34.5347
04/01/2014	34.5404	0.0000	35.3664	35.4794	34.5347
05/01/2014	34.5659	0.0000	34.9822	35.3341	34.5347
06/01/2014	34.5907	0.0000	34.8544	35.0985	34.5347
07/01/2014	34.5657	35.1578	34.5913	34.7724	34.5347
08/01/2014	34.7149	34.7080	34.5610	34.4982	34.5347
09/01/2014	34.6499	0.0000	34.5735	34.5715	34.5347
10/01/2014	34.6366	0.0000	0.0000	34.5634	34.5347
11/01/2014	34.5615	34.7662	34.6118	34.4981	34.5347
12/01/2014	34.8621	34.8512	34.5384	34.4817	34.5347
13/01/2014	34.7207	34.9451	34.6613	34.5782	34.5347
14/01/2014	34.8064	34.9008	34.6485	34.6743	34.5347
15/01/2014	34.5072	34.7875	34.7975	34.6906	34.5347
16/01/2014	34.6639	34.7338	34.7381	34.7639	34.5347
17/01/2014	34.6634	34.8039	34.7317	34.7470	34.5347
18/01/2014	34.1647	34.7455	34.5315	34.5634	34.5347
19/01/2014	33.9443	0.0000	34.6629	34.6083	34.5347
20/01/2014	33.8987	0.0000	34.5259	34.6559	34.5347
21/01/2014	34.0264	0.0000	33.9257	34.0112	34.5347
22/01/2014	34.0457	0.0000	33.8972	33.9093	34.5347
23/01/2014	33.8495	0.0000	33.9963	33.9019	34.5347
24/01/2014	35.1097	0.0000	34.0395	34.0207	34.5347
25/01/2014	34.2988	0.0000	33.9256	33.9764	34.5347
26/01/2014	33.7268	34.7769	34.0479	33.8255	34.5347
27/01/2014	33.6037	33.9726	35.3189	34.7963	34.5347
28/01/2014	33.7033	33.7779	33.9040	34.5524	34.5347
29/01/2014	34.0055	33.9746	33.6009	33.7849	34.5347
30/01/2014	34.5660	34.2368	33.6195	33.5940	34.5347
31/01/2014	34.9153	34.7480	33.7764	33.5629	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.

Las celdas con valores cero corresponden a fechas en las que no se registraron consumos en el punto de entrega.