

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación marzo 2014.

Energia Mayakan S de RL de CV					
marzo-2014 FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/03/2014	33.9210	34.1973	34.1429	34.3108	34.5347
02/03/2014	33.7741	33.9963	34.0835	34.0772	34.5347
03/03/2014	33.5207	33.9250	34.0406	34.0371	34.5347
04/03/2014	33.4755	33.6272	33.8371	33.9729	34.5347
05/03/2014	35.1129	34.2405	33.7706	33.7674	34.5347
06/03/2014	35.0100	35.5872	33.4597	33.6403	34.5347
07/03/2014	34.4574	34.5020	33.8661	33.3742	34.5347
08/03/2014	34.3836	34.3965	35.3296	33.7780	34.5347
09/03/2014	34.5136	34.4846	34.7144	35.6895	34.5347
10/03/2014	34.2074	34.3013	34.3828	34.4561	34.5347
11/03/2014	34.2458	34.2109	34.4228	34.3110	34.5347
12/03/2014	34.2723	34.3748	34.5104	34.6001	34.5347
13/03/2014	34.3629	0.0000	34.2304	34.1869	34.5347
14/03/2014	34.3724	34.3621	34.2649	34.1253	34.5347
15/03/2014	34.3478	34.4418	34.2705	34.2274	34.5347
16/03/2014	34.2423	34.2824	34.3472	34.2536	34.5347
17/03/2014	34.1232	34.1376	34.3991	34.3208	34.5347
18/03/2014	34.7429	34.7345	34.3061	34.3616	34.5347
19/03/2014	34.1831	34.2836	34.1808	34.2137	34.5347
20/03/2014	34.0396	33.8933	34.4199	34.0636	34.5347
21/03/2014	34.8046	34.6801	34.4811	34.7135	34.5347
22/03/2014	35.3007	35.0095	34.0175	34.1977	34.5347
23/03/2014	34.6968	34.9855	34.4648	33.8341	34.5347
24/03/2014	34.5295	34.5879	34.7286	34.6895	34.5347
25/03/2014	34.7391	34.7436	35.1834	35.0235	34.5347
26/03/2014	34.3019	34.5038	34.6341	34.8473	34.5347
27/03/2014	35.3609	34.8639	34.5988	34.5875	34.5347
28/03/2014	35.3135	34.9219	34.6044	34.6290	34.5347
29/03/2014	35.2103	35.2202	34.7177	34.4385	34.5347
30/03/2014	35.0589	35.3515	35.1878	34.9169	34.5347
31/03/2014	35.2052	35.0944	35.1892	35.0601	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.

Las celdas con valores cero corresponden a fechas en las que no se registraron consumos en el punto de entrega.