



ENERGIA MAYAKAN, S. de R.L. de C.V.

Prolongación Montejo No.310 por 1 –C y 6 Diagonal
5to. Piso Torre Banorte Fracc. Gonzalo Guerrero
Merida, Yucatan, Mexico.
C.P. 97118
Teléfono: (52) (999) 944-5005
Fax: (52) (999) 944-1913

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación mayo 2014

Energia Mayakan S de RL de CV									
mayo-2014 FECHA: (dd/mm/aa)	Nitrógeno (% vol)		Nitrógeno (% vol)		Nitrógeno (% vol)		Nitrógeno (% vol)		
	Mayakan	(No. 37.1)	Campeche	(No. 85)	Mérida	(No. 86)	Valladolid	(No. 87)	Límite Máx
01/05/2014		9.9253		9.5583		8.1369		7.8725	7.0000
02/05/2014		9.2795		9.4119		7.0025		8.7238	7.0000
03/05/2014		9.0755		9.1000		9.0633		6.8345	7.0000
04/05/2014		9.0335		8.9115		9.2291		9.6552	7.0000
05/05/2014		8.6987		8.6692		8.8571		9.1987	7.0000
06/05/2014		8.7069		8.5182		8.7033		8.9886	7.0000
07/05/2014		8.9224		8.2406		5.6680		8.8938	7.0000
08/05/2014		9.2726		9.3416		8.3994		8.5676	7.0000
09/05/2014		9.0625		8.9171		8.1113		8.5868	7.0000
10/05/2014		9.1456		8.9002		6.1213		8.6014	7.0000
11/05/2014		8.7493		8.6739		5.7693		9.1908	7.0000
12/05/2014		9.1910		8.7205		5.8659		8.9187	7.0000
13/05/2014		9.2433		9.0744		5.7352		8.9445	7.0000
14/05/2014		8.8627		8.8442		8.5646		8.6040	7.0000
15/05/2014		8.9750		8.6922		8.9756		9.0047	7.0000
16/05/2014		8.8641		8.6052		8.6276		9.1193	7.0000
17/05/2014		9.0707		8.5955		8.5521		8.7476	7.0000
18/05/2014		8.6780		8.7031		8.6092		8.7773	7.0000
19/05/2014		8.3978		8.4157		8.6212		8.7193	7.0000
20/05/2014		8.2792		8.5401		8.6199		8.9122	7.0000
21/05/2014		8.6142		8.6847		8.2269		8.5931	7.0000
22/05/2014		8.4028		8.7021		7.9248		8.2727	7.0000
23/05/2014		8.4518		8.7019		8.3159		8.2836	7.0000
24/05/2014		8.5432		8.7019		8.1561		8.4203	7.0000
25/05/2014		8.1028		8.7019		7.9448		8.2906	7.0000
26/05/2014		8.1009		8.7019		8.3964		8.2432	7.0000
27/05/2014		8.5500		8.5054		8.3760		8.6851	7.0000
28/05/2014		8.5829		8.4799		8.3534		8.6569	7.0000
29/05/2014				7.1437		8.0152		8.0131	7.0000
30/05/2014				7.3752		7.7920		7.9437	7.0000
31/05/2014				6.9535		8.2657		8.4110	7.0000