



ENERGIYA MAYAKAN, S. de R.L. de C.V.
 Prolongación Montejo No.310 por 1 -C y 6 Diagonal
 5to. Piso Torre Banorte Fracc. Gonzalo Guerrero
 Merida, Yucatan, Mexico.
 C.P. 97118
 Teléfono: (52) (999) 944-5005
 Fax: (52) (999) 944-1913

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación mayo 2014.

Energia Mayakan S de RL de CV					
mayo-2014	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
FECHA: (dd/mm/aa)	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/05/2014	34.6055	34.8070	35.1430	35.4088	34.5300
02/05/2014	34.8611	34.8841	36.2579	34.8965	34.5300
03/05/2014	34.7139	34.7716	34.8589	36.4079	34.5300
04/05/2014	34.6787	34.7484	34.7823	34.6363	34.5300
05/05/2014	34.7579	34.8471	34.7272	34.7933	34.5300
06/05/2014	34.8680	34.8929	34.6816	34.6356	34.5300
07/05/2014	35.0575	35.3718	34.7510	34.6234	34.5300
08/05/2014	34.7173	34.7804	34.7593	34.7045	34.5300
09/05/2014	34.7980	34.8627	35.2170	34.7703	34.5300
10/05/2014	34.8912	34.9911	34.6494	35.0918	34.5300
11/05/2014	35.0938	35.2164	34.7753	34.6377	34.5300
12/05/2014	34.4466	34.9734	34.8242	34.6897	34.5300
13/05/2014	34.3910	34.3683	35.0237	34.8534	34.5300
14/05/2014	34.8389	34.8097	34.8614	35.0437	34.5300
15/05/2014	34.7638	34.9187	34.2140	34.4590	34.5300
16/05/2014	34.7642	34.9374	34.7169	34.3187	34.5300
17/05/2014	34.7018	34.9223	34.7800	34.7428	34.5300
18/05/2014	34.9467	34.9343	34.7627	34.7554	34.5300
19/05/2014	34.9665	35.1427	34.7618	34.6706	34.5300
20/05/2014	35.1124	35.0276	34.7584	34.6540	34.5300
21/05/2014	34.6696	34.9305	34.9953	34.8398	34.5300
22/05/2014	34.5029	34.9485	35.0428	34.8873	34.5300
23/05/2014	34.2529	34.9482	34.7783	34.9665	34.5300
24/05/2014	34.5569	34.9483	34.5978	34.5558	34.5300
25/05/2014	35.3444	34.9483	34.3299	34.4971	34.5300
26/05/2014	35.3751	34.9483	34.1706	34.2821	34.5300
27/05/2014	35.0685	35.0612	34.4457	34.2316	34.5300
28/05/2014	35.0612	35.0755	34.4880	34.2755	34.5300
29/05/2014		35.7591	35.1595	35.2681	34.5300
30/05/2014		35.8639	35.3771	35.3600	35.0100
31/05/2014		35.7294	35.0637	35.0381	35.0100

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.

Las celdas con valores cero corresponden a fechas en las que no se registraron consumos en el punto de entrega.