

INFORME MENSUAL DEL PODER CALORÍFICO SUPERIOR-MINIMO, DE GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: ENERGIA COSTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Valor limite establecido para el parámetro Poder Calorífico Superior Mínimo- Resto del País, en la Tabla 1 del Punto 5.1 de la NOM-001- SECRE-2010 (MJ/m3)
01/10/14	37.5942	37.3000
02/10/14	37.6036	37.3000
03/10/14	38.7364	37.3000
04/10/14	37.5580	37.3000
05/10/14	37.3436	37.3000
06/10/14	38.5498	37.3000
07/10/14	37.2168	37.3000
08/10/14	37.0963	37.3000
09/10/14	36.9978	37.3000
10/10/14	37.4298	37.3000
11/10/14	37.5172	37.3000
12/10/14	37.4680	37.3000
13/10/14	38.6478	37.3000
14/10/14	37.5037	37.3000
15/10/14	37.4969	37.3000
16/10/14	37.5251	37.3000
17/10/14	37.0610	37.3000
18/10/14	37.2654	37.3000
19/10/14	37.3393	37.3000
20/10/14	38.5084	37.3000
21/10/14	37.3959	37.3000
22/10/14	37.5122	37.3000
23/10/14	37.4741	37.3000
24/10/14	37.4745	37.3000
25/10/14	37.4714	37.3000
26/10/14	37.4824	37.3000
27/10/14	38.6378	37.3000
28/10/14	37.5206	37.3000
29/10/14	37.5089	37.3000
30/10/14	37.5216	37.3000
31/10/14	37.5070	37.3000
Gas fuera de especificación para el parámetro de poder calorífico superior-mínimo		

Mínimo	36.9978
Promedio	37.6118
Máximo	38.7364
Desv. Est.	0.472941056

Observaciones: Se hizo el reporte de los días indicados con el Poder calorífico superior por debajo del mínimo y no afectó al cliente porque se mezcla con otra corriente de gas y se normalizaron los valores.