

Anexo 1 al oficio de fecha 4 de febrero de 2015.

**REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN,  
Diciembre de 2014.**Diciembre 2014➤ **Propiedad fuera de Especificación: Nitrógeno**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
31 de Diciembre	La Lira, Querétaro / Zona Sur

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
6.4986 %	31 de Diciembre

Fecha y Hora	Nitrógeno (% vol)
12/31/14 09:00	6.4023
12/31/14 10:00	6.5331
12/31/14 11:00	6.6631
12/31/14 12:00	6.3377
12/31/14 13:00	6.1216
12/31/14 14:00	6.0098
12/31/14 15:00	6.1348
12/31/14 16:00	6.1541
12/31/14 17:00	6.2778
12/31/14 18:00	6.0025
12/31/14 19:00	6.0163
12/31/14 20:00	6.0399
12/31/14 21:00	5.9222
12/31/14 22:00	5.7672
12/31/14 23:00	6.3786
01/01/2015 00:00	6.7659
01/01/2015 01:00	6.9748
01/01/2015 02:00	7.1677
01/01/2015 03:00	7.2463
01/01/2015 04:00	7.2747
01/01/2015 05:00	7.0706
01/01/2015 06:00	6.9937
01/01/2015 07:00	6.8222
01/01/2015 08:00	6.9034