

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación enero 2013

Energia Mayakan S de RL de CV					
enero-2013	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno (% vol)
FECHA: (dd/mm/aa)	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Máx
01/01/2013	8.9773	8.2110	8.6408	8.1325	8.0000
02/01/2013	9.0291	8.4901	7.6907	8.1524	8.0000
03/01/2013	8.3245	7.9498	8.4289	8.1253	8.0000
04/01/2013	8.4010	7.8792	8.8384	8.3713	8.0000
05/01/2013	7.6931	7.7175	9.0048	9.0811	8.0000
06/01/2013	7.6080	7.0048	8.2933	8.5809	8.0000
07/01/2013	7.7628	7.3868	8.3468	8.3839	8.0000
08/01/2013	7.8951	7.3386	7.6617	8.2996	8.0000
09/01/2013	8.2945	7.5455	7.5347	7.4850	8.0000
10/01/2013	8.2636	7.9360	7.7499	7.7366	8.0000
11/01/2013	8.4082	7.6533	7.8536	7.6349	8.0000
12/01/2013	8.0296	7.7286	8.2387	7.8059	8.0000
13/01/2013	8.4351	7.8011	8.2362	8.2812	8.0000
14/01/2013	7.9392	7.6649	8.3607	8.2394	8.0000
15/01/2013	8.2847	7.5945	7.9924	8.2688	8.0000
16/01/2013	9.4894	8.5156	8.3726	8.0804	8.0000
17/01/2013	8.6148	8.7473	7.9229	8.3892	8.0000
18/01/2013	8.4835	7.8834	8.2079	7.7763	8.0000
19/01/2013	8.5170	8.2116	9.5263	8.7542	8.0000
20/01/2013	8.5299	8.0020	8.9161	9.3275	8.0000
21/01/2013	9.3643	8.3857	8.3137	8.4489	8.0000
22/01/2013	8.7740	8.5092	8.5760	8.6147	8.0000
23/01/2013	8.9698	8.3086	8.4434	8.4785	8.0000
24/01/2013	8.6410	8.3462	9.3111	8.7060	8.0000
25/01/2013	8.3466	8.0493	8.7631	9.0468	8.0000
26/01/2013	8.5186	7.8253	8.9230	8.7575	8.0000
27/01/2013	8.6919	8.1265	8.6134	8.8436	8.0000
28/01/2013	8.8017	8.2383	8.4558	8.5424	8.0000
29/01/2013	9.0074	8.2338	8.2443	8.3412	8.0000
30/01/2013	8.9090	8.1617	8.5731	8.4036	8.0000
31/01/2013	9.2051	8.1579	8.6733	8.5747	8.0000