

## Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación febrero 2013

Energía Mayakan S de RL de CV					
febrero-2013 FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/02/2013	34.7902	35.0882	34.9002	34.9766	34.5347
02/02/2013	34.8170	35.0914	34.6365	34.9131	34.5347
03/02/2013	34.9254	35.0967	34.6936	34.6076	34.5347
04/02/2013	34.6714	35.0719	34.7451	34.7308	34.5347
05/02/2013	34.6887	35.1113	34.7959	34.8579	34.5347
06/02/2013	34.7327	35.0669	34.9235	34.8449	34.5347
07/02/2013	34.7152	35.1303	34.6871	34.9327	34.5347
08/02/2013	34.7352	35.0874	34.6748	34.7033	34.5347
09/02/2013	34.8055	35.0692	34.7265	34.7108	34.5347
10/02/2013	34.7012	34.9818	34.7584	34.7535	34.5347
11/02/2013	34.4795	34.8056	34.8071	34.7769	34.5347
12/02/2013	34.4873	34.6984	34.8573	34.7320	34.5347
13/02/2013	34.6779	34.5451		34.7570	34.5347
14/02/2013	34.4700	34.6526		34.8777	34.5347
15/02/2013	34.4722	34.7892		34.7162	34.5347
16/02/2013	34.8609	34.7448		34.4989	34.5347
17/02/2013	34.7810	35.0613	34.5712	34.5333	34.5347
18/02/2013	34.7462	34.9224	34.6215	34.6700	34.5347
19/02/2013	34.4739	34.8834		34.5389	34.5347
20/02/2013	34.6645	34.6938		34.5186	34.5347
21/02/2013	34.7708	34.8245	34.5679	34.7166	34.5347
22/02/2013	34.7616	35.0498	34.7503	34.8716	34.5347
23/02/2013	34.6063	34.8677	34.4810	34.7362	34.5347
24/02/2013	35.4904	35.0651	34.5900	34.7675	34.5347
25/02/2013	34.9442	35.3298	34.7223	34.4857	34.5347
26/02/2013	34.9500	35.1259	34.8798	34.7216	34.5347
27/02/2013	35.1886	35.4800	34.5678	34.8960	34.5347
28/02/2013	34.9943	35.1083	35.2709	34.8151	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2. Las celdas con valores cero corresponden a fechas en las que no se registraron consumos en el punto de entrega.