

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación marzo 2013

Energia Mayakan S de RL de CV					
marzo-2013 FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/03/2013	36.0540	35.3719	34.9352	35.2157	34.5347
02/03/2013	35.4486	36.1380	35.3672	34.9740	34.5347
03/03/2013	35.6846	35.6513	34.9960	35.3159	34.5347
04/03/2013	35.1087	35.7609	35.3051	35.0249	34.5347
05/03/2013	34.9086	35.1053	36.0415	35.5816	34.5347
06/03/2013	34.8398	35.1069	35.5577	36.0329	34.5347
07/03/2013	34.1203	34.8376	35.3775	35.6162	34.5347
08/03/2013	34.2810	34.2196	34.9547	35.2676	34.5347
09/03/2013	34.1283	34.0481	34.8675	34.9574	34.5347
10/03/2013	34.0767	34.4889	34.0578	34.8210	34.5347
11/03/2013	34.2757	34.1587	34.2426	33.9080	34.5347
12/03/2013	34.2315	34.6430	34.2322	34.2463	34.5347
13/03/2013	33.9774	34.2296	34.0026	34.3768	34.5347
14/03/2013	33.9319	34.1397	0.0000	33.9922	34.5347
15/03/2013	33.8260	34.1347	34.2518	34.5124	34.5347
16/03/2013	33.4804	33.7415	0.0000	34.1142	34.5347
17/03/2013	33.8149	33.7427	33.9809	33.9785	34.5347
18/03/2013	34.6418	34.4668	0.0000	34.0127	34.5347
19/03/2013	34.7296	34.7711	33.5500	33.6464	34.5347
20/03/2013	34.7622	34.7798	33.7828	33.6425	34.5347
21/03/2013	34.9832	35.1901	34.6471	34.3346	34.5347
22/03/2013	33.8565	34.7898	34.8178	34.5967	34.5347
23/03/2013	34.1703	33.9101	34.6436	34.6219	34.5347
24/03/2013	35.7162	35.3203	35.0932	35.1606	34.5347
25/03/2013	35.1090	35.8247	33.9434	34.4275	34.5347
26/03/2013	34.2997	34.3195	34.3558	33.8222	34.5347
27/03/2013	34.4027	34.6228	35.9697	35.0791	34.5347
28/03/2013	34.4308	34.6255	34.6715	35.8290	34.5347
29/03/2013	34.2482	34.5115	34.4014	34.2583	34.5347
30/03/2013	34.0660	34.3606	34.4632	34.5005	34.5347
31/03/2013	34.1337	34.1268	34.4545	34.4909	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.