

**Anexo 1 al oficio de fecha 15 de mayo de 2014.**

**REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN, AÑO 2013**

**MARZO 2013**

➤ Propiedad fuera de Especificación: Humedad

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
12 de marzo	Parque Norte, Reynosa / Zona Resto del país

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
116.630 mg/m <sup>3</sup>	12 de marzo

Fecha y Hora	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )
03/12/2013 09:00	0.52
03/12/2013 10:00	0.52
03/12/2013 11:00	0.52
03/12/2013 12:00	0.52
03/12/2013 13:00	0.52
03/12/2013 14:00	14.87
03/12/2013 15:00	160.96
03/12/2013 16:00	160.96
03/12/2013 17:00	160.97
03/12/2013 18:00	161.00
03/12/2013 19:00	161.02
03/12/2013 20:00	161.02
03/12/2013 21:00	161.02
03/12/2013 22:00	161.02
03/12/2013 23:00	161.02
03/13/13 00:00	161.02
03/13/13 01:00	161.02
03/13/13 02:00	161.02
03/13/13 03:00	161.02
03/13/13 04:00	161.02
03/13/13 05:00	161.02
03/13/13 06:00	161.01
03/13/13 07:00	159.97
03/13/13 08:00	20.27