

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación mayo 2013

Energía Mayakan S de RL de CV					
mayo-2013 FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/05/2013	37.9506	38.0086	36.6281	35.3717	34.5347
02/05/2013	37.8571	37.9893	36.0602	36.8295	34.5347
03/05/2013	37.5606	37.9242	36.6961	36.1900	34.5347
04/05/2013	37.8687	37.8451	38.0354	37.1776	34.5347
05/05/2013	37.6975	37.8419	37.9424	38.0457	34.5347
06/05/2013	38.8013	38.2660	37.7992	38.1518	34.5347
07/05/2013	37.4097	38.7520	37.8330	37.7317	34.5347
08/05/2013	34.9156	36.0921	37.7618	37.9957	34.5347
09/05/2013	34.5286	34.6960	38.9170	37.9997	34.5347
10/05/2013	34.3565	34.6462	37.9071	38.8311	34.5347
11/05/2013	0.0000	34.6280	35.2259	37.5893	34.5347
12/05/2013	0.0000	34.8433	34.5747	34.8532	34.5347
13/05/2013	35.7130	34.7865	34.4083	34.5068	34.5347
14/05/2013	35.0964	35.2127	34.6705	34.4302	34.5347
15/05/2013	35.0590	35.4816	34.6590	34.6786	34.5347
16/05/2013	34.5928	34.9756	35.0998	34.6267	34.5347
17/05/2013	34.8811	34.5291	35.2260	35.3660	34.5347
18/05/2013	34.7453	34.5422	34.9644	35.4210	34.5347
19/05/2013	34.4799	34.6858	34.9486	34.8118	34.5347
20/05/2013	34.2579	34.6556	34.7347	35.0074	34.5347
21/05/2013	34.2786	34.3334	34.7931	34.7854	34.5347
22/05/2013	34.4628	34.6659	34.5433	34.5445	34.5347
23/05/2013	34.5031	34.3989	34.3291	34.4588	34.5347
24/05/2013	34.1917	34.5032	34.3437	34.0991	34.5347
25/05/2013	34.7283	34.8881	34.5242	34.4080	34.5347
26/05/2013	34.2242	34.6468	34.2274	34.2739	34.5347
27/05/2013	33.3131	34.5376	34.4093	34.2872	34.5347
28/05/2013	35.8838	34.5019	35.2688	34.1831	34.5347
29/05/2013	35.2883	35.2342	34.3952	34.5116	34.5347
30/05/2013	34.1559	34.4180	34.2935	34.4714	34.5347
31/05/2013	35.2139	34.7722	34.3202	34.2919	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.