

**Anexo 1 al oficio de fecha 15 de mayo de 2014.**

**REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN, AÑO 2013**

**JUNIO 2013**

➤ Propiedad fuera de Especificación: Humedad

<b>Fecha</b>	<b>Lugar donde se registró el incumplimiento</b>
19 de junio	Tetla, Puebla / Zona Sur
<b>Valor promedio del día</b>	<b>Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación</b>
112.9705 mg/m <sup>3</sup>	19 de junio

<b>Fecha y Hora</b>	<b>Humedad (mg/m<sup>3</sup>)</b>
06/19/2013 09:00:00	118.5030
06/19/2013 10:00:00	123.9788
06/19/2013 11:00:00	137.4020
06/19/2013 12:00:00	128.3231
06/19/2013 13:00:00	151.3106
06/19/2013 14:00:00	153.8374
06/19/2013 15:00:00	159.3694
06/19/2013 16:00:00	165.7283
06/19/2013 17:00:00	167.9120
06/19/2013 18:00:00	163.2036
06/19/2013 19:00:00	156.9703
06/19/2013 20:00:00	137.8006
06/19/2013 21:00:00	113.2780
06/19/2013 22:00:00	96.9742
06/19/2013 23:00:00	85.1647
06/20/2013 00:00:00	78.4683
06/20/2013 01:00:00	74.9723
06/20/2013 02:00:00	72.6185
06/20/2013 03:00:00	71.3747
06/20/2013 04:00:00	70.7974
06/20/2013 05:00:00	70.4463
06/20/2013 06:00:00	70.9872
06/20/2013 07:00:00	70.9466
06/20/2013 08:00:00	70.9256