

Anexo 1 al oficio de fecha 15 de mayo de 2014.

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN, AÑO 2013

JUNIO 2013

➤ Propiedad fuera de Especificación: Humedad

Fecha		Lugar donde se registró el incumplimiento	
20 y 21 de junio		Parque Norte, Reynosa / Zona Resto del país	
Valor promedio del día		Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación	
126.6400 mg/m3		20 de junio	
111.8700 mg/m3		21 de junio	
Fecha y Hora	Humedad (mg/m3)	Fecha y Hora	Humedad (mg/m3)
06/20/13 09:00	110.68	06/21/13 09:00	105.37
06/20/13 10:00	104.23	06/21/13 10:00	115.76
06/20/13 11:00	103.36	06/21/13 11:00	117.4
06/20/13 12:00	104.54	06/21/13 12:00	120.09
06/20/13 13:00	108.75	06/21/13 13:00	128.03
06/20/13 14:00	117.57	06/21/13 14:00	131.05
06/20/13 15:00	131.02	06/21/13 15:00	129.97
06/20/13 16:00	124.92	06/21/13 16:00	127.64
06/20/13 17:00	150.29	06/21/13 17:00	124.33
06/20/13 18:00	144.31	06/21/13 18:00	121.26
06/20/13 19:00	143.62	06/21/13 19:00	117.73
06/20/13 20:00	143.62	06/21/13 20:00	112.31
06/20/13 21:00	133.09	06/21/13 21:00	99.05
06/20/13 22:00	128.80	06/21/13 22:00	103.9
06/20/13 23:00	128.17	06/21/13 23:00	110.42
06/21/13 00:00	127.17	06/22/13 00:00	105.56
06/21/13 01:00	134.74	06/22/13 01:00	101.65
06/21/13 02:00	137.15	06/22/13 02:00	103.76
06/21/13 03:00	135.96	06/22/13 03:00	105.61
06/21/13 04:00	135.27	06/22/13 04:00	100.84
06/21/13 05:00	132.26	06/22/13 05:00	95.33
06/21/13 06:00	125.01	06/22/13 06:00	103.31
06/21/13 07:00	116.71	06/22/13 07:00	105.72
06/21/13 08:00	110.69	06/22/13 08:00	102.54