



ENERGIA MAYAKAN, S. de R.L. de C.V.
 Prolongación Montejo No.310 por 1 –C y 6 Diagonal
 5to. Piso Torre Banorte Fracc. Gonzalo Guerrero
 Merida, Yucatan, Mexico.
 C.P. 97118
 Teléfono: (52) (999) 944-5005
 Fax: (52) (999) 944-1913

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación septiembre 2013.

Energia Mayakan S de RL de CV					
septiembre-2013 FECHA: (dd/mm/aa)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)
	Mayakan (No. 37.1)	Campeche (No. 85)	Mérida (No. 86)	Valladolid (No. 87)	Límite Mín
01/09/2013	34.4262	35.2763	35.4803	35.0626	34.5347
02/09/2013	34.5073	34.3018	35.5897	35.6037	34.5347
03/09/2013	35.0806	35.1972	35.4290	35.7017	34.5347
04/09/2013	35.2218	35.7944	34.1492	34.9748	34.5347
05/09/2013	35.6305	35.8539	34.8515	34.1496	34.5347
06/09/2013	35.4760	35.8152	35.0086	35.0458	34.5347
07/09/2013	34.7900	35.0870	35.6147	34.9623	34.5347
08/09/2013	35.3622	35.3797	35.7659	35.7362	34.5347
09/09/2013	34.8735	35.1852	34.9626	35.8807	34.5347
10/09/2013	35.3391	35.0598	35.0632	34.8547	34.5347
11/09/2013	34.9357	35.6877	35.1508	35.2896	34.5347
12/09/2013	34.9437	34.9322	34.8576	34.9137	34.5347
13/09/2013	34.9386	35.0973	35.4278	34.9209	34.5347
14/09/2013	35.0802	35.4319	34.8647	35.5464	34.5347
15/09/2013	34.6915	34.8488	34.9344	34.8087	34.5347
16/09/2013	34.5846	34.9163	35.0903	34.8587	34.5347
17/09/2013	34.6181	34.5913	34.8347	35.1790	34.5347
18/09/2013	34.9852	34.9495	34.7579	34.6561	34.5347
19/09/2013	35.1315	35.3849	34.4498	34.6635	34.5347
20/09/2013	34.6399	34.9940	34.6957	34.3648	34.5347
21/09/2013	35.1633	34.9464	35.1190	34.7560	34.5347
22/09/2013	35.4402	35.4917	34.9579	35.4297	34.5347
23/09/2013	35.2293	35.6110	34.8593	34.6094	34.5347
24/09/2013	35.4898	35.5456	35.3304	35.0467	34.5347
25/09/2013	35.4640	35.5781	35.4293	35.5013	34.5347
26/09/2013	35.2227	35.5250	35.3307	35.1290	34.5347
27/09/2013	35.1653	35.4090	35.4088	35.4101	34.5347
28/09/2013	35.4651	35.5573	35.4082	35.6680	34.5347
29/09/2013	35.0882	35.4361	35.2047	35.2248	34.5347
30/09/2013	35.4967	35.4862	35.3061	35.1246	34.5347

Condiciones de medición de Poder Calorífico a 20° C y 1.0 Kg/Cm2.