

➤ Propiedad fuera de Especificación: Humedad

Fecha		Lugar donde se registró el incumplimiento	
30 y 31 de diciembre		Tetla, Puebla / Zona Sur	
Valor promedio del día		Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación	
113.7653 mg/m3		30 de diciembre	
118.1886 mg/m3		31 de diciembre	
Fecha y Hora	Humedad (mg/m3)	Fecha y Hora	Humedad (mg/m3)
12/30/2013 09:00:00	96.2126	12/31/2013 09:00:00	140.8240
12/30/2013 10:00:00	99.7853	12/31/2013 10:00:00	146.1783
12/30/2013 11:00:00	101.5455	12/31/2013 11:00:00	147.2868
12/30/2013 12:00:00	98.5809	12/31/2013 12:00:00	140.6842
12/30/2013 13:00:00	97.3654	12/31/2013 13:00:00	136.0633
12/30/2013 14:00:00	98.2179	12/31/2013 14:00:00	132.2529
12/30/2013 15:00:00	99.6108	12/31/2013 15:00:00	130.7398
12/30/2013 16:00:00	101.4852	12/31/2013 16:00:00	125.8597
12/30/2013 17:00:00	100.7361	12/31/2013 17:00:00	122.9262
12/30/2013 18:00:00	101.3334	12/31/2013 18:00:00	117.5830
12/30/2013 19:00:00	107.0714	12/31/2013 19:00:00	116.4185
12/30/2013 20:00:00	109.9413	12/31/2013 20:00:00	114.8252
12/30/2013 21:00:00	113.8615	12/31/2013 21:00:00	111.3850
12/30/2013 22:00:00	115.5233	12/31/2013 22:00:00	109.5638
12/30/2013 23:00:00	118.2532	12/31/2013 23:00:00	108.0326
12/31/2013 00:00:00	120.6729	01/01/2014 00:00:00	106.8881
12/31/2013 01:00:00	123.9706	01/01/2014 01:00:00	106.2376
12/31/2013 02:00:00	128.5668	01/01/2014 02:00:00	105.4172
12/31/2013 03:00:00	129.3351	01/01/2014 03:00:00	102.8113
12/31/2013 04:00:00	130.5193	01/01/2014 04:00:00	101.8885
12/31/2013 05:00:00	131.1564	01/01/2014 05:00:00	102.2369
12/31/2013 06:00:00	131.1533	01/01/2014 06:00:00	102.3191
12/31/2013 07:00:00	133.3810	01/01/2014 07:00:00	103.5555
12/31/2013 08:00:00	142.0872	01/01/2014 08:00:00	104.5495