

Anexo 2 - Registros de gas fuera de especificación junio 2012

Energia Mayakan S de RL de CV					
junio-2012	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno
FECHA:	(% vol)	(% vol)	(% vol)	(% vol)	(% vol)
(dd/mm/aa)	Mayakan	Campeche	Mérida	Valladolid	Límite Máx
	(No. 37.1)	(No. 85)	(No. 86)	(No. 87)	
01/06/2012	8.9145	9.1049	8.9593	9.2248	8.0000
02/06/2012	8.8736	8.5746	8.8853	9.0972	8.0000
03/06/2012	9.2588	9.0542	9.1485	9.1985	8.0000
04/06/2012	9.4675	9.3683	8.8828	9.3251	8.0000
05/06/2012	9.5124	9.5573	8.8140	8.9938	8.0000
06/06/2012	9.5670	9.4920	9.1639	9.1453	8.0000
07/06/2012	9.8488	9.6896	9.4289	9.4975	8.0000
08/06/2012	9.3621	9.7476	9.4905	9.6778	8.0000
09/06/2012	9.4135	9.1147	9.5354	9.7506	8.0000
10/06/2012	9.2644	9.5022	9.8214	9.7369	8.0000
11/06/2012	9.1726	9.1363	9.2367	9.9810	8.0000
12/06/2012	9.5405	9.1314	9.4196	9.2988	8.0000
13/06/2012	9.6697	9.3993	9.2134	9.6973	8.0000
14/06/2012	9.8423	9.8181	9.2104	9.3604	8.0000
15/06/2012	9.9539	10.0119	9.4630	9.6008	8.0000
16/06/2012	10.0447	9.8575	9.6679	9.5925	8.0000
17/06/2012	9.9773	10.0270	9.8441	9.9583	8.0000
18/06/2012	10.1612	10.0882	9.8879	10.1765	8.0000
19/06/2012	10.2359	10.2598	10.0187	10.0449	8.0000
20/06/2012	10.0287	9.9835	9.9416	10.2785	8.0000
21/06/2012	9.9576	10.0276	10.1160	10.2196	8.0000
22/06/2012	10.0515		10.1848	10.3768	8.0000
23/06/2012	9.7968		10.0007	10.3046	8.0000
24/06/2012	9.6026		9.9921	10.2145	8.0000
25/06/2012	9.6194		9.8978	10.2515	8.0000
26/06/2012	9.4449		9.7055	9.9920	8.0000
27/06/2012	9.5193	9.7978	9.5352	9.7511	8.0000
28/06/2012	9.6725	9.5677	9.5328	9.8009	8.0000
29/06/2012	9.5296		9.4119	9.6645	8.0000
30/06/2012	9.5216		9.4212	9.6586	8.0000