

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	Energía Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>RESTO DEL PAÍS</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2015	96,0249	0,0000	0,0299	0,0299	3,1278	231,5854	23,8957	39,1904	51,5041	0,0508	0,0000	0,0000
02/09/2015	96,2399	0,0000	0,0280	0,0280	2,9657	231,5854	23,9592	39,1124	51,4619	0,0341		
03/09/2015	96,6426	0,0000	0,0265	0,0265	2,6600	231,5854	24,9745	38,9646	51,3808	0,0000		
04/09/2015	96,9721	0,0000	0,0195	0,0195	2,4146	231,5854	24,1878	38,8480	51,3195	0,0000		
05/09/2015	96,9617	0,0000	0,0191	0,0191	2,4231	231,5854	24,3709	38,8519	51,3219	0,0212		
06/09/2015	96,9502	0,0001	0,0186	0,0187	2,4335	231,5854	24,7101	38,8554	51,3241	0,0242		
07/09/2015	96,9241	0,0001	0,0165	0,0166	2,4569	231,5854	24,4847	38,8653	51,3308	0,0159		
08/09/2015	96,9105	0,0002	0,0162	0,0164	2,4684	231,5854	24,6697	38,8696	51,3334	0,0154		
09/09/2015	96,9032	0,0003	0,0164	0,0167	2,4749	209,8284	24,7460	38,8711	51,3342	0,0175		
10/09/2015	96,9022	0,0003	0,0170	0,0174	2,4765	203,6499	24,6525	38,8698	51,3333	0,0183		
11/09/2015	97,1444	0,0004	0,0189	0,0193	2,3070	201,7461	24,9692	38,7722	51,2784	0,0205		
12/09/2015	97,4104	0,0005	0,0194	0,0199	2,1219	199,5110	25,1201	38,6670	51,2200	0,0212		
13/09/2015	93,2656	0,0005	0,0251	0,0256	4,6709	223,7479	22,8046	40,3922	52,1633	0,0240		
14/09/2015	91,5153	0,0006	0,0208	0,0214	5,7620	233,9418	22,0166	41,1203	52,5634	0,0251		
15/09/2015	92,2697	0,0007	0,0193	0,0200	5,2995	231,0319	22,2854	40,8060	52,3937	0,0216		
16/09/2015	92,9963	0,0007	0,0187	0,0194	4,8547	227,9996	22,7016	40,5018	52,2286	0,0214		
17/09/2015	94,4183	0,0008	0,0170	0,0178	3,9842	221,0676	23,3079	39,9076	51,9047	0,0221		
18/09/2015	95,1789	0,0008	0,0165	0,0173	3,5145	216,7794	23,7192	39,5932	51,7326	0,0266		
19/09/2015	95,3611	0,0009	0,0160	0,0170	3,4118	215,3014	23,8253	39,5116	51,6883	0,0277		
20/09/2015	95,3444	0,0010	0,0160	0,0170	3,4232	215,4160	23,7697	39,5181	51,6919	0,0258		
21/09/2015	93,2348	0,0011	0,0470	0,0481	5,9393	214,0254	22,1065	39,9538	51,9205	0,0261		
22/09/2015	92,3138	0,0011	0,0525	0,0536	7,0372	213,6414	21,4031	40,1519	52,0284	0,0262		
23/09/2015	92,3395	0,0012	0,0498	0,0510	7,0083	213,5944	21,3861	40,1473	52,0271	0,0255		
24/09/2015	92,2060	0,0013	0,0499	0,0512	7,1526	213,7327	21,3494	40,1813	52,0460	0,0271		
25/09/2015	93,5852	0,0013	0,0349	0,0362	5,4770	214,7046	22,2731	39,9012	51,8970	0,0213		
26/09/2015	93,9038	0,0014	0,0327	0,0341	5,1075	214,7153	22,6696	39,8291	51,8580	0,0203		
27/09/2015	94,0512	0,0015	0,0316	0,0330	4,9185	215,0053	22,7653	39,8035	51,8443	0,0226		
28/09/2015	94,0243	0,0015	0,0279	0,0295	4,9266	215,4394	22,8044	39,8211	51,8556	0,0235		
29/09/2015	91,2410	0,0016	0,2619	0,2635	8,0605	213,9696	20,8315	40,2654	51,9950	0,0229		
30/09/2015	89,9243	0,0017	0,3605	0,3621	9,5651	213,2389	19,7017	40,4787	52,0689	0,0215		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89,9243	0,0000	0,0160	0,0164	2,1219	199,5110	19,7017	38,6670	51,2200	0,0000		
Promedio	94,6386	0,0007	0,0448	0,0455	4,3481	219,8257	23,2154	39,6207	51,7350	0,0223		
Máximo	97,4104	0,0017	0,3605	0,3621	9,5651	233,9418	25,1201	41,1203	52,5634	0,0508		
Desv. Est.	2,16009945	0,000553819	0,074385432	0,074667999	1,988279813	10,14652943	1,41504626	0,694836045	0,372102907	0,008761398		

Observaciones: Valores fijos por pérdida de comunicación con la estación en el punto de rocío del día 01 al 08 de Septiembre, por está razón la temperatura de rocío presenta los mismos valores en ese periodo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Energía Occidente de México S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: EMRyC Manzanillo

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2015	96,2151	0,0000	0,0487	0,0487	3,3140	231,5854	24,3652	39,2812	51,5531	0,0660
02/09/2015	96,2542	0,0000	0,0298	0,0298	2,9828	231,5854	24,4490	39,1209	51,4670	0,0611
03/09/2015	96,9901	0,0000	0,0555	0,0555	2,9564	231,5854	44,1071	39,1076	51,4601	0,0210
04/09/2015	96,9775	0,0000	0,0200	0,0200	2,4185	231,5854	24,7064	38,8496	51,3205	0,0468
05/09/2015	96,9671	0,0001	0,0194	0,0195	2,4316	231,5854	24,9693	38,8537	51,3231	0,0270
06/09/2015	96,9595	0,0017	0,0228	0,0246	2,4982	231,5854	26,3321	38,8573	51,3254	0,0307
07/09/2015	96,9506	0,0031	0,0243	0,0274	2,5732	231,5854	25,1856	38,8680	51,3326	0,0224
08/09/2015	96,9238	0,0047	0,0283	0,0330	2,6374	231,5854	25,1900	38,8707	51,3343	0,0201
09/09/2015	96,9191	0,0062	0,0333	0,0395	2,6968	231,5854	25,2026	38,8725	51,3350	0,0215
10/09/2015	96,9407	0,0079	0,0397	0,0476	2,7383	203,8903	25,2188	38,8778	51,3378	0,0244
11/09/2015	97,4236	0,0101	0,0558	0,0660	2,5050	203,8463	25,4252	38,8812	51,3405	0,0252
12/09/2015	97,4794	0,0108	0,0468	0,0576	2,5365	199,6595	25,5776	38,6740	51,2245	0,0250
13/09/2015	97,4174	0,0123	0,0565	0,0688	6,0410	234,1441	25,5738	41,1424	52,5738	0,0288
14/09/2015	92,0380	0,0136	0,0559	0,0695	5,8437	234,4315	22,5421	41,1770	52,5940	0,0297
15/09/2015	92,4942	0,0155	0,0602	0,0757	5,5613	231,8816	22,8373	40,8839	52,4359	0,0289
16/09/2015	93,2075	0,0171	0,0641	0,0812	5,1747	230,0568	23,0997	40,7053	52,3392	0,0299
17/09/2015	94,9782	0,0183	0,0656	0,0839	4,6697	227,5598	23,7531	40,3922	52,1690	0,0285
18/09/2015	95,3793	0,0180	0,0643	0,0823	3,9886	218,3460	24,1065	39,6818	51,7813	0,0332
19/09/2015	95,4013	0,0216	0,0742	0,0958	4,0951	215,6804	24,2584	39,5229	51,6945	0,0306
20/09/2015	95,3940	0,0232	0,0782	0,1014	4,1583	215,4795	24,2658	39,5208	51,6935	0,0314
21/09/2015	95,3688	0,0248	0,1170	0,1418	7,3333	215,5448	24,1770	40,1463	52,0220	0,0319
22/09/2015	92,4259	0,0262	0,1173	0,1436	7,4315	213,6858	21,9251	40,1638	52,0346	0,0309
23/09/2015	92,3989	0,0274	0,1186	0,1460	7,4073	213,6430	21,9840	40,1512	52,0293	0,0294
24/09/2015	92,5086	0,0298	0,1237	0,1535	7,4391	213,9082	21,7850	40,2187	52,0658	0,0306
25/09/2015	93,8299	0,0309	0,1141	0,1450	6,5585	215,3645	22,8837	40,0895	51,9975	0,0290
26/09/2015	94,0613	0,0322	0,1184	0,1506	5,7799	215,2496	23,1689	39,8523	51,8708	0,0278
27/09/2015	94,1437	0,0340	0,1176	0,1516	5,7741	215,8856	23,3165	39,8207	51,8555	0,0297
28/09/2015	94,0781	0,0354	0,1211	0,1566	5,8155	215,9512	23,3114	39,8263	51,8585	0,0288
29/09/2015	94,0936	0,0367	0,4175	0,4543	9,7832	215,7757	23,2413	40,4842	52,0646	0,0289
30/09/2015	89,9530	0,0383	0,4021	0,4404	9,7345	213,2759	20,1318	40,4810	52,0722	0,0276

Máximo	97,4794	0,0383	0,4175	0,4543	9,7832	234,4315	44,1071	41,1770	52,5940	0,0660
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Valores fijos por pérdida de comunicación con la estación en el punto de rocío del día 01 al 08 de Septiembre, por está razón la tempreatura de rocío presenta los mismos valores en ese periodo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Energía Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: EMRyC Manzanillo

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2015	95,7756	0,0000	0,0271	0,0271	2,9854	231,5854	23,6130	39,1221	51,4677	0,0193
02/09/2015	96,2185	0,0000	0,0265	0,0265	2,9530	231,5854	23,7466	39,1059	51,4575	0,0176
03/09/2015	96,2452	0,0000	0,0194	0,0194	2,4001	231,5854	23,7608	38,8402	51,3007	0,0000
04/09/2015	96,9675	0,0000	0,0193	0,0193	2,4103	231,5854	23,8774	38,8461	51,3184	0,0000
05/09/2015	96,9523	0,0000	0,0184	0,0184	2,4188	231,5854	24,0202	38,8497	51,3205	0,0132
06/09/2015	96,8815	0,0000	0,0180	0,0180	2,4256	231,5854	24,1875	38,8529	51,3226	0,0097
07/09/2015	96,8015	0,0000	0,0153	0,0153	2,4339	231,5854	24,2194	38,8566	51,3252	0,0081
08/09/2015	96,7328	0,0000	0,0150	0,0150	2,4570	231,5854	24,3230	38,8677	51,3324	0,0075
09/09/2015	96,6694	0,0000	0,0150	0,0150	2,4612	203,7357	24,4240	38,8697	51,3336	0,0108
10/09/2015	96,6277	0,0000	0,0147	0,0147	2,4419	203,3136	24,3776	38,8599	51,3270	0,0124
11/09/2015	96,8846	0,0000	0,0143	0,0143	2,1071	199,5599	24,5387	38,6632	51,2102	0,0136
12/09/2015	96,9657	0,0000	0,0166	0,0166	2,0595	199,1792	24,8767	38,6471	51,2070	0,0153
13/09/2015	91,2952	0,0000	0,0170	0,0170	2,1150	199,5606	21,5464	38,6651	51,2089	0,0165
14/09/2015	91,3880	0,0000	0,0176	0,0176	5,4338	232,1244	21,7008	40,9076	52,4487	0,0190
15/09/2015	92,0950	0,0000	0,0169	0,0169	5,1543	230,1104	21,9866	40,7175	52,3458	0,0112
16/09/2015	92,5238	0,0000	0,0164	0,0164	4,7131	227,1291	22,2597	40,4208	52,1845	0,0107
17/09/2015	93,2789	0,0000	0,0142	0,0142	3,6265	217,9699	22,7529	39,6879	51,7846	0,0141
18/09/2015	94,7783	0,0000	0,0136	0,0136	3,3879	215,3377	23,3833	39,5166	51,6910	0,0150
19/09/2015	94,6941	0,0000	0,0133	0,0133	3,3745	215,0920	23,5935	39,5073	51,6859	0,0224
20/09/2015	94,6239	0,0000	0,0131	0,0131	3,3792	215,3189	23,3527	39,5108	51,6879	0,0178
21/09/2015	91,9612	0,0000	0,0130	0,0130	3,3959	213,4337	21,0278	39,5163	51,6795	0,0179
22/09/2015	91,8683	0,0000	0,0477	0,0477	6,9139	213,4749	21,0003	40,1259	52,0122	0,0223
23/09/2015	91,8840	0,0000	0,0454	0,0454	6,9430	213,5596	21,0409	40,1407	52,0239	0,0194
24/09/2015	91,8304	0,0000	0,0429	0,0429	6,7875	213,6198	21,0521	40,1274	52,0176	0,0211
25/09/2015	92,6968	0,0000	0,0290	0,0290	5,1977	213,9798	21,4739	39,8552	51,8724	0,0143
26/09/2015	93,2108	0,0000	0,0272	0,0272	4,9327	214,4833	22,3165	39,7978	51,8399	0,0116
27/09/2015	93,1738	0,0000	0,0235	0,0235	4,8118	214,6645	22,4872	39,7929	51,8383	0,0153
28/09/2015	93,1310	0,0000	0,0232	0,0232	4,8699	215,1665	22,4699	39,8176	51,8535	0,0183
29/09/2015	89,6070	0,0000	0,0229	0,0229	4,8377	213,2289	19,5378	39,8076	51,8369	0,0130
30/09/2015	89,6627	0,0000	0,3518	0,3518	9,5413	213,2040	19,3917	40,4758	52,0650	0,0118

Mínimo	89,6070	0,0000	0,0130	0,0130	2,0595	199,1792	19,3917	38,6471	51,2070	0,0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Valores fijos por perdida de comunicación con la estación en el punto de rocío del día 01 al 08 de Septiembre, por está razón la tempreatura de rocío presenta los mismos valores en ese periodo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	Energía Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>RESTO DEL PAÍS</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2015	93,5243	0,0000	0,0694	0,0694	4,9994	231,5854	12,9465	40,0875	51,9776	0,0774	0,0000	0,0000
02/09/2015	96,2041	0,0000	0,0281	0,0281	2,9934	231,5854	13,5673	39,1254	51,4690	0,1088		
03/09/2015	96,3455	0,0027	0,0315	0,0343	2,8676	231,5854	13,1836	39,0858	51,4423	0,0848		
04/09/2015	96,9592	0,0000	0,0229	0,0229	2,4228	231,5854	12,7996	38,8494	51,3187	0,0589		
05/09/2015	96,9576	0,0000	0,0202	0,0202	2,4262	231,5854	13,3389	38,8520	51,3215	0,0756		
06/09/2015	96,9489	0,0000	0,0197	0,0197	2,4334	231,5854	13,3285	38,8624	51,3264	0,0802		
07/09/2015	96,9147	0,0021	0,0196	0,0218	2,4505	231,5854	12,7945	38,8729	51,3317	0,0630		
08/09/2015	96,9353	0,0000	0,0166	0,0166	2,4420	231,5854	13,2652	38,8641	51,3298	0,0649		
09/09/2015	96,9310	0,0000	0,0163	0,0163	2,4454	209,8284	13,5951	38,8659	51,3309	0,0716		
10/09/2015	96,9245	0,0000	0,0163	0,0163	2,4510	203,6499	13,7946	38,8681	51,3322	0,0734		
11/09/2015	96,9958	0,0000	0,0172	0,0172	2,4001	201,7461	13,8251	38,8396	51,3160	0,0756		
12/09/2015	97,4469	0,0000	0,0203	0,0203	2,0831	199,5110	13,9712	38,6604	51,2153	0,0830		
13/09/2015	96,1732	0,0000	0,0204	0,0204	2,8667	223,7479	13,7753	39,1915	51,5071	0,0816		
14/09/2015	91,5028	0,0000	0,0232	0,0232	5,7279	233,9418	12,7689	41,1419	52,5731	0,0647		
15/09/2015	91,9310	0,0000	0,0187	0,0187	5,4839	231,0319	12,5169	40,9330	52,4426	0,0456		
16/09/2015	92,5522	0,0020	0,0194	0,0214	5,0950	227,9996	12,5119	40,7056	52,3366	0,0348		
17/09/2015	93,7726	0,0000	0,0163	0,0163	4,3562	221,0676	12,9080	40,1929	52,0599	0,0452		
18/09/2015	95,0472	0,0000	0,0150	0,0150	3,5772	216,7794	10,6920	39,6605	51,7692	0,0000		
19/09/2015	95,3680	0,0000	0,0141	0,0141	3,3815	215,3014	10,6901	39,5270	51,6963	0,0000		
20/09/2015	95,3947	0,0000	0,0139	0,0139	3,3655	215,4160	10,7048	39,5159	51,6903	0,0000		
21/09/2015	94,7232	0,0000	0,0230	0,0230	4,1606	214,0715	10,6689	39,6565	51,7645	0,0000		
22/09/2015	92,3856	0,0000	0,0498	0,0498	6,9632	213,6414	10,4191	40,1397	52,0208	0,0000		
23/09/2015	92,3393	0,0000	0,0469	0,0469	7,0116	213,5944	10,4178	40,1824	52,0333	0,0231		
24/09/2015	92,2268	0,0000	0,0456	0,0456	7,1370	213,7327	10,3262	40,1829	52,0473	0,0000		
25/09/2015	93,1076	0,0018	0,0379	0,0397	6,0373	214,7046	10,5184	40,0164	51,9565	0,0000		
26/09/2015	93,8306	0,0022	0,0317	0,0339	5,1704	214,7153	10,5916	39,8662	51,8755	0,0000		
27/09/2015	94,0705	0,0000	0,0293	0,0293	4,9187	215,0053	10,7537	39,8007	51,8420	0,0000		
28/09/2015	94,0905	0,0000	0,0245	0,0245	4,8621	215,4394	10,7381	39,8123	51,8504	0,0000		
29/09/2015	93,2479	0,0000	0,0910	0,0910	5,8063	213,9696	10,4536	39,9515	51,8974	0,0000		
30/09/2015	89,8915	0,0000	0,3774	0,3774	9,5847	213,2389	10,2499	40,4831	52,0605	0,0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89,8915	0,0000	0,0139	0,0139	2,0831	199,5110	10,2499	38,6604	51,2153	0,0000		
Promedio	94,6914	0,0004	0,0399	0,0402	4,2640	219,8273	12,0705	39,6265	51,7378	0,0404		
Máximo	97,4469	0,0027	0,3774	0,3774	9,5847	233,9418	13,9712	41,1419	52,5731	0,1088		
Desv. Est.	2,094082946	0,00083006	0,066064763	0,066003395	1,880371413	10,14562381	1,396670911	0,69719825	0,37353839	0,036984852		

Observaciones: Valores fijos por pérdida de comunicación con la estación en el punto de rocío del día 01 al 08 de Septiembre, por está razón la tempreatura de rocío presenta los mismos valores en ese periodo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: Energía Occidente de México S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: Estación Tecoman

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2015	96,1120	0,0000	0,1219	0,1219	7,2041	231,5854	14,0275	41,1449	52,5371	0,1164
02/09/2015	96,2437	0,0000	0,0308	0,0308	3,0550	231,5854	14,5577	39,1550	51,4853	0,1397
03/09/2015	96,8851	0,0106	0,0476	0,0582	2,9669	231,5854	14,5850	39,1485	51,4702	0,1375
04/09/2015	96,9806	0,0000	0,0491	0,0491	2,4612	231,5854	13,5878	38,8693	51,3310	0,0965
05/09/2015	96,9616	0,0000	0,0206	0,0206	2,4295	231,5854	14,7772	38,8535	51,3223	0,1101
06/09/2015	96,9534	0,0000	0,0201	0,0201	2,4386	231,5854	14,4294	39,0158	51,3880	0,1180
07/09/2015	96,9456	0,0152	0,0266	0,0418	2,4738	231,5854	13,8315	38,9230	51,3548	0,1071
08/09/2015	96,9391	0,0000	0,0171	0,0171	2,4448	231,5854	14,4402	38,8646	51,3303	0,1180
09/09/2015	96,9352	0,0000	0,0168	0,0168	2,4482	231,5854	14,8489	38,8669	51,3314	0,1141
10/09/2015	96,9284	0,0000	0,0170	0,0170	2,4546	203,8903	15,1820	38,8704	51,3338	0,1124
11/09/2015	97,3449	0,0000	0,0227	0,0227	2,4678	203,8463	15,4781	38,8765	51,3374	0,1193
12/09/2015	97,5017	0,0000	0,0380	0,0380	2,1410	199,6595	15,9511	38,6937	51,2351	0,1333
13/09/2015	97,4403	0,0000	0,0503	0,0503	5,3408	234,1441	15,8589	40,8867	52,4349	0,1160
14/09/2015	91,9655	0,0000	0,0425	0,0425	5,8052	234,4315	13,8455	41,1915	52,6014	0,0964
15/09/2015	92,2828	0,0000	0,0201	0,0201	5,7907	231,8816	13,9277	41,1818	52,5964	0,1034
16/09/2015	92,9567	0,0129	0,0249	0,0378	5,2564	230,0568	14,0389	40,8050	52,3928	0,0804
17/09/2015	94,7188	0,0000	0,0174	0,0174	4,8370	227,5598	13,8128	40,5233	52,2399	0,0919
18/09/2015	95,2712	0,0000	0,0196	0,0196	3,7517	218,3460	11,9365	39,7790	51,8343	0,0371
19/09/2015	95,4092	0,0000	0,0146	0,0146	3,4381	215,6804	11,1065	39,5634	51,7161	0,0293
20/09/2015	95,4038	0,0000	0,0140	0,0140	3,3695	215,4795	11,1048	39,5202	51,6927	0,0000
21/09/2015	95,3811	0,0000	0,0495	0,0495	6,5533	215,5448	11,0547	40,0599	51,9773	0,0011
22/09/2015	92,7772	0,0000	0,0515	0,0515	7,0481	213,6858	10,7233	40,1606	52,0297	0,0240
23/09/2015	92,3913	0,0000	0,0503	0,0503	7,0332	213,6430	10,7420	40,6978	52,0732	0,6305
24/09/2015	92,3794	0,0000	0,0476	0,0476	7,3574	213,9082	10,7148	40,2244	52,0695	0,0000
25/09/2015	93,8124	0,0080	0,0478	0,0559	7,1007	215,3645	10,7087	40,1812	52,0464	0,0215
26/09/2015	93,9606	0,0067	0,0380	0,0447	5,2889	215,2496	10,9016	39,8891	51,8834	0,0021
27/09/2015	94,1509	0,0000	0,0314	0,0314	5,0316	215,8856	10,9831	39,8305	51,8595	0,0000
28/09/2015	94,1590	0,0000	0,0268	0,0268	4,9179	215,9512	10,9933	39,8187	51,8539	0,0000
29/09/2015	94,1098	0,0000	0,3676	0,3676	9,4539	215,7757	10,9813	40,4612	52,0549	0,0000
30/09/2015	89,9392	0,0000	0,4004	0,4004	9,6537	213,2759	10,3958	40,5950	52,0686	0,0000
Máximo	97,5017	0,0152	0,4004	0,4004	9,6537	234,4315	15,9511	41,1915	52,6014	0,6305

Observaciones: Valores fijos por pérdida de comunicación con la estación en el punto de rocío del día 01 al 08 de Septiembre, por está razón la tempreatura de rocío presenta los mismos valores en ese periodo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: Energía Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN: Estación Tecoman

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2015	90,5831	0,0000	0,0273	0,0273	3,0641	231,5854	11,7252	39,1597	51,4882	0,0000
02/09/2015	96,1233	0,0000	0,0266	0,0266	2,9603	231,5854	12,5014	39,1090	51,4587	0,0000
03/09/2015	96,1820	0,0000	0,0204	0,0204	2,4804	231,5854	11,8982	38,8790	51,3363	0,0000
04/09/2015	96,8984	0,0000	0,0201	0,0201	2,4079	231,5854	11,9681	38,8424	51,3079	0,0000
05/09/2015	96,9537	0,0000	0,0194	0,0194	2,4234	231,5854	12,0483	38,8502	51,3204	0,0000
06/09/2015	96,9434	0,0000	0,0190	0,0190	2,4289	231,5854	12,2686	38,8536	51,3226	0,0000
07/09/2015	96,8356	0,0000	0,0161	0,0161	2,4373	231,5854	11,9072	38,8577	51,3252	0,0000
08/09/2015	96,9330	0,0000	0,0157	0,0157	2,4398	231,5854	11,9122	38,8633	51,3293	0,0000
09/09/2015	96,9282	0,0000	0,0155	0,0155	2,4420	203,7357	12,1228	38,8646	51,3301	0,0000
10/09/2015	96,9199	0,0000	0,0153	0,0153	2,4483	203,3136	12,7178	38,8662	51,3308	0,0000
11/09/2015	96,9025	0,0000	0,0152	0,0152	2,1556	199,5599	12,5214	38,7028	51,2401	0,0000
12/09/2015	97,3673	0,0000	0,0165	0,0165	2,0379	199,1792	12,2465	38,6405	51,2032	0,0000
13/09/2015	92,1210	0,0000	0,0165	0,0165	2,0926	199,5606	12,0421	38,6541	51,1974	0,0000
14/09/2015	91,3871	0,0000	0,0191	0,0191	5,4366	232,1244	11,3701	40,9513	52,4699	0,0000
15/09/2015	91,4111	0,0000	0,0175	0,0175	5,2700	230,1104	11,1286	40,8067	52,1496	0,0000
16/09/2015	92,3049	0,0000	0,0175	0,0175	4,8225	227,1291	11,2037	40,5374	52,2459	0,0000
17/09/2015	92,9830	0,0000	0,0142	0,0142	3,7779	217,9699	11,5496	39,7978	51,8443	0,0000
18/09/2015	94,7637	0,0000	0,0144	0,0144	3,4388	215,3377	10,0498	39,5678	51,7186	0,0000
19/09/2015	95,2792	0,0000	0,0134	0,0134	3,3552	215,0920	10,2022	39,5102	51,6871	0,0000
20/09/2015	95,3858	0,0000	0,0136	0,0136	3,3586	215,3189	10,2673	39,5121	51,6882	0,0000
21/09/2015	92,7341	0,0000	0,0134	0,0134	3,3740	213,4337	10,3780	39,5188	51,6808	0,0000
22/09/2015	92,3117	0,0000	0,0480	0,0480	6,4984	213,4749	10,0435	40,0512	51,9722	0,0000
23/09/2015	92,3210	0,0000	0,0456	0,0456	6,9556	213,5596	10,0079	40,1520	52,0291	0,0000
24/09/2015	92,0379	0,0000	0,0437	0,0437	6,9599	213,6198	9,8362	40,1478	52,0279	0,0000
25/09/2015	92,2496	0,0000	0,0288	0,0288	5,1985	213,9798	10,2804	39,8671	51,8788	0,0000
26/09/2015	93,7500	0,0000	0,0274	0,0274	5,0389	214,4833	10,2177	39,8305	51,8594	0,0000
27/09/2015	93,9645	0,0000	0,0271	0,0271	4,8094	214,6645	10,4113	39,7897	51,8361	0,0000
28/09/2015	94,0495	0,0000	0,0231	0,0231	4,7982	215,1665	10,3955	39,7892	51,8367	0,0000
29/09/2015	90,0059	0,0000	0,0231	0,0231	4,8209	213,2289	10,0240	39,8075	51,8385	0,0000
30/09/2015	89,8111	0,0000	0,3623	0,3623	9,5238	213,2040	9,9961	40,4710	52,0492	0,0000
Mínimo	89,8111	0,0000	0,0134	0,0134	2,0379	199,1792	9,8362	38,6405	51,1974	0,0000

Observaciones: Valores fijos por perdida de comunicación con la estación en el punto de rocío del día 01 al 08 de Septiembre, por está razón la tempreatura de rocío presenta los mismos valores en ese periodo.