

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación H2S Promedio horario

Energía Mayakan S de RL de CV			
febrero-15	H2S Promedio hora	H2S Promedio hora	H2S Promedio hora
	(ppm)	(ppm)	(mg/m3)
FECHA: (dd/mm/aa)	Mayakan (No. 37.1)	Limite Max	Limite Max NOM 001
01/02/2015 18:00	7.35	4.4	6
01/02/2015 19:00	5.22	4.4	6
01/02/2015 20:00	5.75	4.4	6
02/02/2015 06:00	4.67	4.4	6
02/02/2015 07:00	4.46	4.4	6
02/02/2015 12:00	5.08	4.4	6
03/02/2015 13:00	5.57	4.4	6
03/02/2015 14:00	5.37	4.4	6
03/02/2015 17:00	4.40	4.4	6
03/02/2015 19:00	6.03	4.4	6
03/02/2015 20:00	4.66	4.4	6
03/02/2015 22:00	4.41	4.4	6
04/02/2015 08:00	6.08	4.4	6
04/02/2015 16:00	6.74	4.4	6
04/02/2015 21:00	7.82	4.4	6
05/02/2015 16:00	7.34	4.4	6
05/02/2015 22:00	4.51	4.4	6
06/02/2015 00:00	6.07	4.4	6
06/02/2015 03:00	4.46	4.4	6
06/02/2015 05:00	6.31	4.4	6
06/02/2015 13:00	4.51	4.4	6
06/02/2015 15:00	4.50	4.4	6
06/02/2015 16:00	4.71	4.4	6
06/02/2015 17:00	4.41	4.4	6
06/02/2015 18:00	4.51	4.4	6
06/02/2015 23:00	7.22	4.4	6
07/02/2015 07:00	4.67	4.4	6
07/02/2015 12:00	5.62	4.4	6
07/02/2015 17:00	5.27	4.4	6
07/02/2015 18:00	5.15	4.4	6
07/02/2015 20:00	4.94	4.4	6
07/02/2015 22:00	5.71	4.4	6
08/02/2015 00:00	4.45	4.4	6
08/02/2015 14:00	5.26	4.4	6
09/02/2015 21:00	7.26	4.4	6
10/02/2015 02:00	7.25	4.4	6
10/02/2015 03:00	7.40	4.4	6

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación H2S Promedio horario

10/02/2015 18:00	4.85	4.4	6
11/02/2015 04:00	5.31	4.4	6
12/02/2015 23:00	5.15	4.4	6
13/02/2015 00:00	4.63	4.4	6
13/02/2015 01:00	5.01	4.4	6
13/02/2015 04:00	5.69	4.4	6
13/02/2015 06:00	4.55	4.4	6
13/02/2015 19:00	5.82	4.4	6
14/02/2015 08:00	5.47	4.4	6
14/02/2015 11:00	4.78	4.4	6
14/02/2015 12:00	4.53	4.4	6
14/02/2015 16:00	4.90	4.4	6
14/02/2015 21:00	4.94	4.4	6
15/02/2015 00:00	4.50	4.4	6
15/02/2015 02:00	7.09	4.4	6
15/02/2015 03:00	5.23	4.4	6
15/02/2015 07:00	4.97	4.4	6
15/02/2015 08:00	6.00	4.4	6
15/02/2015 09:00	5.39	4.4	6
15/02/2015 10:00	4.74	4.4	6
16/02/2015 03:00	5.40	4.4	6
16/02/2015 04:00	6.02	4.4	6
16/02/2015 08:00	5.98	4.4	6
16/02/2015 21:00	8.24	4.4	6
16/02/2015 23:00	5.24	4.4	6
17/02/2015 01:00	4.48	4.4	6
17/02/2015 05:00	4.71	4.4	6
17/02/2015 06:00	5.57	4.4	6
17/02/2015 11:00	5.22	4.4	6
17/02/2015 16:00	5.44	4.4	6
17/02/2015 18:00	4.91	4.4	6
18/02/2015 01:00	4.48	4.4	6
18/02/2015 06:00	5.10	4.4	6
18/02/2015 12:00	6.01	4.4	6
18/02/2015 14:00	6.01	4.4	6
18/02/2015 17:00	14.12	4.4	6
18/02/2015 18:00	5.63	4.4	6
18/02/2015 19:00	7.08	4.4	6
19/02/2015 08:00	4.96	4.4	6
20/02/2015 15:00	4.54	4.4	6
21/02/2015 04:00	4.44	4.4	6
21/02/2015 16:00	4.63	4.4	6
21/02/2015 17:00	4.68	4.4	6

Anexo 1 - Registros de gas fuera de especificación H2S Promedio horario

22/02/2015 11:00	5.11	4.4	6
22/02/2015 16:00	5.99	4.4	6
22/02/2015 18:00	4.74	4.4	6
22/02/2015 19:00	4.59	4.4	6
23/02/2015 12:00	4.51	4.4	6
23/02/2015 13:00	6.72	4.4	6
24/02/2015 14:00	8.37	4.4	6
24/02/2015 20:00	5.51	4.4	6
25/02/2015 17:00	5.01	4.4	6
26/02/2015 04:00	4.63	4.4	6
28/02/2015 02:00	4.54	4.4	6