

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

12 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
12/02/2016	08:00:00	36.8349
12/02/2016	09:00:00	36.4829
12/02/2016	10:00:00	36.5838
12/02/2016	11:00:00	36.7594
12/02/2016	12:00:00	36.1372
12/02/2016	13:00:00	36.9223
12/02/2016	14:00:00	36.9706
12/02/2016	15:00:00	37.0047
12/02/2016	16:00:00	37.0261
12/02/2016	17:00:00	37.0942
12/02/2016	18:00:00	37.1968
12/02/2016	19:00:00	37.1754
12/02/2016	20:00:00	37.1721
12/02/2016	21:00:00	37.1698
12/02/2016	22:00:00	37.1794
12/02/2016	23:00:00	37.1825
13/02/2016	00:00:00	37.1840
13/02/2016	01:00:00	37.1827
13/02/2016	02:00:00	37.1857
13/02/2016	03:00:00	37.1897
13/02/2016	04:00:00	37.1865
13/02/2016	05:00:00	37.1942
13/02/2016	06:00:00	37.1951
13/02/2016	07:00:00	37.1958
Promedio Diario		37.0169 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Poder Calorífico superior mínimo

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

13 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
13/02/2016	08:00:00	37.2013
13/02/2016	09:00:00	37.2034
13/02/2016	10:00:00	37.2075
13/02/2016	11:00:00	37.2090
13/02/2016	12:00:00	37.2117
13/02/2016	13:00:00	37.2149
13/02/2016	14:00:00	37.2188
13/02/2016	15:00:00	37.2213
13/02/2016	16:00:00	37.2210
13/02/2016	17:00:00	37.2222
13/02/2016	18:00:00	37.2226
13/02/2016	19:00:00	37.2280
13/02/2016	20:00:00	37.2349
13/02/2016	21:00:00	37.2310
13/02/2016	22:00:00	37.2219
13/02/2016	23:00:00	37.2273
14/02/2016	00:00:00	37.2357
14/02/2016	01:00:00	37.2407
14/02/2016	02:00:00	37.2822
14/02/2016	03:00:00	37.2550
14/02/2016	04:00:00	37.2485
14/02/2016	05:00:00	37.2379
14/02/2016	06:00:00	37.2092
14/02/2016	07:00:00	37.1847
Promedio Diario		37.2246 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Poder Calorífico superior mínimo

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

14 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
14/02/2016	08:00:00	37.1741
14/02/2016	09:00:00	37.1766
14/02/2016	10:00:00	37.1551
14/02/2016	11:00:00	37.1400
14/02/2016	12:00:00	36.8835
14/02/2016	13:00:00	36.9461
14/02/2016	14:00:00	36.7767
14/02/2016	15:00:00	37.1826
14/02/2016	16:00:00	37.1422
14/02/2016	17:00:00	37.1331
14/02/2016	18:00:00	37.0891
14/02/2016	19:00:00	37.0793
14/02/2016	20:00:00	37.0682
14/02/2016	21:00:00	37.0639
14/02/2016	22:00:00	37.0575
14/02/2016	23:00:00	37.0569
15/02/2016	00:00:00	37.0510
15/02/2016	01:00:00	37.0479
15/02/2016	02:00:00	37.0444
15/02/2016	03:00:00	37.0449
15/02/2016	04:00:00	37.0448
15/02/2016	05:00:00	37.0425
15/02/2016	06:00:00	36.8622
15/02/2016	07:00:00	36.7529
Promedio Diario		37.0423 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

18 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
17/02/2016	08:00:00	36.9282
17/02/2016	09:00:00	36.9423
17/02/2016	10:00:00	36.8989
17/02/2016	11:00:00	36.8824
17/02/2016	12:00:00	36.9205
17/02/2016	13:00:00	36.9421
17/02/2016	14:00:00	36.9875
17/02/2016	15:00:00	37.0278
17/02/2016	16:00:00	37.0744
17/02/2016	17:00:00	37.1386
17/02/2016	18:00:00	37.1776
17/02/2016	19:00:00	37.2074
17/02/2016	20:00:00	37.2191
17/02/2016	21:00:00	37.2268
17/02/2016	22:00:00	37.2366
17/02/2016	23:00:00	37.2412
18/02/2016	00:00:00	37.2430
18/02/2016	01:00:00	37.2503
18/02/2016	02:00:00	37.2531
18/02/2016	03:00:00	37.2554
18/02/2016	04:00:00	37.2575
18/02/2016	05:00:00	37.2599
18/02/2016	06:00:00	37.2632
18/02/2016	07:00:00	37.2649
Promedio Diario		37.1291 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

22 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
21/02/2016	08:00:00	37.1011
21/02/2016	09:00:00	37.1070
21/02/2016	10:00:00	37.1668
21/02/2016	11:00:00	37.1411
21/02/2016	12:00:00	37.1012
21/02/2016	13:00:00	37.0937
21/02/2016	14:00:00	37.0995
21/02/2016	15:00:00	37.1038
21/02/2016	16:00:00	37.1479
21/02/2016	17:00:00	37.1699
21/02/2016	18:00:00	37.1813
21/02/2016	19:00:00	37.1045
21/02/2016	20:00:00	37.1072
21/02/2016	21:00:00	37.1098
21/02/2016	22:00:00	37.1217
21/02/2016	23:00:00	37.1058
22/02/2016	00:00:00	37.1529
22/02/2016	01:00:00	37.1419
22/02/2016	02:00:00	36.9901
22/02/2016	03:00:00	37.1122
22/02/2016	04:00:00	37.1293
22/02/2016	05:00:00	37.1698
22/02/2016	06:00:00	37.1561
22/02/2016	07:00:00	37.1518
Promedio Diario		37.1236 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

23 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
22/02/2016	08:00:00	37.1501
22/02/2016	09:00:00	37.1580
22/02/2016	10:00:00	37.1544
22/02/2016	11:00:00	37.1805
22/02/2016	12:00:00	37.1565
22/02/2016	13:00:00	37.2058
22/02/2016	14:00:00	37.1625
22/02/2016	15:00:00	37.1690
22/02/2016	16:00:00	37.1731
22/02/2016	17:00:00	37.1077
22/02/2016	18:00:00	37.1152
22/02/2016	19:00:00	37.1311
22/02/2016	20:00:00	37.1236
22/02/2016	21:00:00	37.1201
22/02/2016	22:00:00	37.1318
22/02/2016	23:00:00	37.1294
23/02/2016	00:00:00	37.1270
23/02/2016	01:00:00	37.1249
23/02/2016	02:00:00	37.1474
23/02/2016	03:00:00	37.1454
23/02/2016	04:00:00	37.1322
23/02/2016	05:00:00	37.1278
23/02/2016	06:00:00	37.1542
23/02/2016	07:00:00	37.1546
Promedio Diario		37.1451 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010

Reporte del Poder Calorífico del Gas Natural en el Punto de Medicion de Energía Costa Azul de Gasoducto Rosarito S. de R.L. de C.V.

24 de febrero de 2016

Fecha	Hora	Poder calorífico superior mínimo (MJ/m3)
24/02/2016	08:00:00	37.1400
24/02/2016	09:00:00	37.0955
24/02/2016	10:00:00	37.1584
24/02/2016	11:00:00	37.1602
24/02/2016	12:00:00	37.1588
24/02/2016	13:00:00	37.1112
24/02/2016	14:00:00	37.1213
24/02/2016	15:00:00	37.1182
24/02/2016	16:00:00	37.1274
24/02/2016	17:00:00	37.1861
24/02/2016	18:00:00	37.1727
24/02/2016	19:00:00	37.1242
24/02/2016	20:00:00	37.1980
24/02/2016	21:00:00	37.1536
24/02/2016	22:00:00	37.1613
24/02/2016	23:00:00	37.2053
25/02/2016	00:00:00	37.2407
25/02/2016	01:00:00	37.2707
25/02/2016	02:00:00	37.2908
25/02/2016	03:00:00	37.3071
25/02/2016	04:00:00	37.3153
25/02/2016	05:00:00	37.3229
25/02/2016	06:00:00	37.3288
25/02/2016	07:00:00	37.3336
Promedio Diario		37.2001 Fuera de especificacion

Minimo NOM 001
37.30 MJ/m³

Límite te acuerdo a la tabla 1 del punto 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010